



Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4

Uziom otokowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm. Bednarke układać w odległości 1m od budynku na głębokości 0,8m.  
Zwody oziome i pionowe wykonać drutem ocynkowanym FeZn fi 8mm  
Zwody poziome mocować na wspornikach mocowanych do poszycia dachu.  
Zwody pionowe wykonać w rurkach odgromowych typu Grom instalowanych pod tynkiem budynku.  
Złącza odgromowe kontrolne typu K422 instalować w puszkach odgromowych ściennych (dopuszcza się zastosowanie puszek gruntowych)  
Na kominach, wykonać zwody pionowe niskie

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego OSP w Czerminie wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudowa przyłącza gazowego				SKALA
ADRES OBIEKTU:	Działka nr: 487, 480.2 39-304 Czermin 469				1:100
INWESTOR:	Gmina Czermin 39-304 Czermin 140				
PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut dachu Instalacja odgromowa				NR RYS. E-3
	IMIE NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	DATA OPRACOWANIA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. Wiktorowski	PDK/0146/P00E/04	03.2025		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. W. Rudolf	E-71/98	03.2025		
BRANŻA:	STADIUM PROJEKTOWE			Biuro Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Piskor ul. Lelewela 10, 39-300 Mileto tel. 695 990 519	
	Elektryczna	Proj. Techniczny	GProjekt		