



UWAGA: Instalację gazową wykonać z rur czarnych stalowych bez szwu (wg PN-80/H-74219) łączonych przez spawanie. Przewody gazowe prowadzić po ścianach na zewnątrz i wewnątrz w odległości 2 cm od ściany, a od urządzeń elektrycznych iskrzących 60 cm. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości min. 10 cm poniżej innych przewodów instalacyjnych, a krzyżujące się z innymi przewodami powinny być oddalone co najmniej 2cm. Przewody gazowe instalować ze spadkiem 0,4 % w kierunku odborników. Przy przebiegach instalacji przez przegrody konstrukcyjne (ściany i stropy) należy stosować tuleje ochronne, których końce powinny wystawać po 3 cm z każdej strony, a wolną przestrzeń wypełnić nasyconym elastycznym materiałem nie powodującym korozji np. pianką poliuretanową.

NAMIA INWESTYCJA OPRZĘDZENIE	ROZWINIĘCIE, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO OSP W CZERNIMLE WRÓZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYKRYCIA GAZOWEGO					
ADRES ODRĘBNA	Działka nr: 487 / 480/2 39-304, Czernimle 469					
INWENIAR:	Gratko Czernimle 39-304, Czernimle 140					
PRZESŁANIE TERMINOWE	Instalacja gazowa - rzut pięta					
NIE USTAWIENIO		NR SPRZĘTU		DATA OPRACOWANIA		PODS.
PROJEKTANT:	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44%	wzr. i nadzór projektantów	03.2025		
PROJEKTANT:	mgr inż. Mentusz Majewski	\$150/PP	wzr. i nadzór projektantów	03.2025		
BRAUNKA	Sarbitama	Proj. budowlany		Gfopolek		
Branża ogólnobudowlana ul. Wolności 10, 02-001 Warszawa tel. 665 99 51 51						