



SŁUP S2-S15 I WYPOSAŻENIE JAK SŁUP S1  
SŁUPY ZABEZPIECZYĆ DO WYSOKOŚCI 2,5m POWŁOKĄ ANTYPLAKATOWĄ ORAZ ANTYGRAFITI  
NUMERACJĘ SŁUPÓW TRWALE NANIEŚĆ POWYŻEJ POWŁOK  
REZYSTANCJA UZIOMU SŁUPA  $R_u \leq 10 \Omega$   
ZASTOSOWANE FUNDAMENTY SĄ WYKONANE JAKO STANDARDOWE  
DLA ŚREDNIEJ KLASY GRUNTU (GRUNT NIESPOISTY)  
OSTATECZNY DOBÓR FUNDAMENTÓW DOKONAĆ PO DOKONANIU WYKOPÓW  
ORAZ OCENIE RODZAJU GRUNTÓW  
(W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU LUB JEGO WZMOCNIENIA)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

POZ.	ELEMENT	IŁOŚĆ
1	SŁUP OŚWIETLENIOWY PARKOWY ALUMINIOWY STOŻKOWY ANODOWANY TYP. SAL-4 WYS 4,0M	15szt
2	FUNDAMENT PREFABRYKOWANY TYP. B50	15szt
3	ZŁĄCZE SŁUPOWE NTB-1 WKŁADKA DO1/E14-2A	15kpl
4	OPRAWA PARKOWA TYP AVENIDA LED 40W, 4400lm, 4000K, IP66, KL. OCHR II	15szt
5	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY YKY2o 5x10 mm2	360m
6	RURA OSŁONOWA KARBOWANA NIEBIESKA DVK 75 Z PILOTEM	340m
7	FOLIA OSTRZEGAWCZA KABLOWA NIEBIESKA	315m
8	TAŚMA STALOWA OCYNK. 25x4 mm	350m

„Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych technicznie do projektowanych tj. odpowiadającymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jakością wykonania kolorystyką przedstawionym urządzeniom / materiałom po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora”  
Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz określenia nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprezytowanie oczekiwań wizualnych, jakościowych i technologicznych danych produktów.

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INWESTOR: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji		ADRES: ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce	
ZLECIENIODAWCA: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji		ADRES: ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>Budowa oświetlenia parku w Pełczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dz nr 3/2, 75)</b>			
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII			
TEREN INWESTYCJI:		ADRES INWESTYCJI:	
NR DZIAŁK	AM	OBRĘB	MIEJSCOWOŚĆ
75, 3/2	1	0018 Pełczyce	Pełczyce
		ULICA, NR	
		Kobierzycka	
AUTORZY PROJEKTU:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT:			
Zbigniew Michalczuk <small>(główny projektant)</small>		elektryczna / 7/74/Wm	
SPRAWDZIŁ:			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	DATA: 15 Maj 2024
		SKALA: -	
TYTUŁ RYSUNKU: OSWIETLENIE TERENU - SCHEMAT INSTALACJI			OZNACZENIE RYSUNKU: numer rysunku : numer tomu : numer sekcji
			2E : TI : 1/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

archiland  
Robert Szumski  
ul. Powstańców Śl.140/3  
ul. Powstańców Śl.140/4  
53 - 315 Wrocław  
tel: (+48) 603431343  
archiland@archiland.info  
www.archiland.info