


WLZ do odbiorcy - YKXS 4x16
rura osłona Arot DVR 50

Projektowany budynek



OPIS OZNACZEŃ:

- PEN - przewód ochronno-neutralny
- GSU - główna szyna uziemiająca
- SPW - szyna połączeń wyrównawczych
- WLZ - wewnętrzna linia zasilająca
- Fw - zabezpieczenie WLZ-rozłącznik bezpiecznikowy "00" 160A/ 3x63A
- Fz - ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy, bez członu zwarciovego, 3x50A

UKŁAD SIECIOWY TN-S

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ PRZED PORAŻENIEM- -SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAGOSPODAROWANIE ORAZ REWITALIZACJA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA CZARNA		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Skomielna Czarna działka nr 736, obręb [0003], jednostka ewid. Tokarnia [120908_2]		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RYSUNEK: Schemat ideowy linii zasilającej		FAZA PROJEKTU: PROJ. BUDOWLANY ZAMIENNY
PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Fijał spec. instalacje elektryczne nr ewid.: MAP/0036/PWBE/18		DATA: GRUDZIEŃ 2021
PODPIS:		SKALA: -
		NR RYS.: E-1