



UWAGI:

1. Łączenie płaskowników z prętami zbrojenia należy wykonać zaciskami gwintowymi lub poprzez połączenia galwaniczne
2. Przewody przyłączeniowe powinny być wyprowadzone conajmniej 1,5m ponad poziom podłogi.

LEGENDA OZNACZEŃ:

- uziom fundamentowy - płaskownik FeZn 25x4
- zacisk śrubowy

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAGOSPODAROWANIE ORAZ REWITALIZACJA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA CZARNA			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Skomielna Czarna działka nr 736, obręb [0003], jednostka ewid. Tokarnia [120908_2]		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
RYSUNEK: Plan instalacji uziemiającej - rzut fundamentów budynku zaplecza szatniowego		FAZA PROJEKTU: PROJ. BUDOWLANY ZAMIENNY	
PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Fijał spec.: instalacje elektryczne nr ewid.: MAP/0036/PWBE/18		DATA: GRUDZIEŃ 2021	
PODPIS:		SKALA: 1:100	NR RYS.: E-5