



GRZEJNIKI:

Nr	Moc [W]	Grzejnik [typ/wys/dł.]
G16	2000	YALI R C 05 125 21 230 20 1
G17	2000	YALI R C 05 125 21 230 20 1
G18	328	YALI R C 05 040 21 230 05 1
G19	489	YALI R C 05 040 21 230 05 1
G20	425	YALI R C 05 040 21 230 05 1

Instalację grzewczą wykonać poprzez montaż grzejników elektrycznych prod. Purmo lub równoważnych. Moce grzejników dobrano przy uwzględnieniu parametrów obliczeniowych dla III strefy klimatycznej (temperatura zewnętrzna -20°C). Zasilenie grzejników a także kurtyny zgodnie z branżą elektryczną. Grzejniki montować przy zachowaniu zalecanych odległości od przyborów sanitarnych do których doprowadzana będzie woda. Montaż grzejników w pozycji poziomej za pomocą wsporników i wkrętów zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacja elektryczna musi być zgodna z obowiązującymi przepisami -grzejniki podłączyć przez wykwalifikowanego elektryka. Podłączenie grzejnika za pomocą kabla zasilającego dostarczanego przez producenta. W łazience grzejnik zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD) o znamionowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 30mA.

Legenda:



- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

K100 PROJEKT

34-240 JORDANÓW ul. KONOPNICKIEJ 24

STOLARZ KONRAD

tel: 693-893-551

TEMAT	BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MURU OPOROWEGO, STUDNI, CHODNIKÓW, PARKINGU, BOISK, KORTU TENISOWEGO, KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W RAMACH REWITALIZACJI TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO		
INWESTOR	Gmina Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380		
ADRES INWESTYCJI	Skomielna Czarna, dz. nr 736, 737/2; 8618, ob. 0003, Skomielna Czarna		
RYSUNEK	RZUT INSTALACJI GRZEWCZEJ - PODDASZE		
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA:
mgr inż. Konrad Stolarz	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania bez ograniczeń nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15		1:100
			DATA
			12.2020
BRANŻA	SANITARNA	FAZA PROJ. WYKONAWCZY	NR RYS.
			C02