



Oświęcim, dnia 8 maja 2025 r.

Znak sprawy:
GM.7230.5.22.2025.V

**Biuro Inżynierskie
MK Spółka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-600 Oświęcim**

Odpowiadając na pismo z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego oraz wydania warunków dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. M. Kownackiej - projekt budowlany" informuję, że plan sytuacyjny w zakresie kanalizacji deszczowej uzgadniam na następujący warunkach:

1. Miejsca istniejących przewodów kanalizacji deszczowej należy dokładnie zlokalizować prowadząc prace ziemne ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W projekcie należy uwzględnić włączenie istniejących przyłączy deszczowych do kanalizacji opadowej, dodatkowo w obrębie nieruchomości ozn. 35 znajduje się przyłącze kanalizacji deszczowej, które należy przeprojektować i przepiąć do najbliższej studni.
3. Studnie kanalizacyjne wykonać jako prefabrykowane betonowe (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych).
4. Kanalizację deszczową w obrębie skrzyżowania ul. Piłsudskiego z uwagi na stan techniczny należy wymienić.
5. Do przykrycia studni kanalizacji deszczowej należy zastosować włazy żeliwne o klasie wjazdu dostosowanej do rodzaju nawierzchni i zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.
6. Należy zastosować włazy samopoziomujące wprasowane w nawierzchnię asfaltową (tzw. pływające).
7. Projekt budowlany dla planowanej inwestycji należy przedłożyć do uzgodnienia w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2.
8. Projekt winien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami prawa w tym zakresie.
9. W przypadku kolizji i skrzyżowania trasy projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy dokonać uzgodnienia przebiegu trasy z właścicielem tego uzbrojenia.

Dodatkowo informuję, że oświetlenie zlokalizowane przy ul. Kownackiej stanowi własność Tauron Nowe Technologie S.A., w związku z czym o wydanie warunków na przebudowę oświetlenia należy zwrócić się do właściciela przedmiotowej infrastruktury.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Miejskiej
mgr inż. Anna Piwowska

Otrzymują;
1. Adresat,
2. GM a/a.



POLSKIEJ EKOLOGII

W prowadzonej korespondencji prosimy powoływać się na numer pisma.

PL 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

e-mail: sekretariat@um.oswiecim.pl

www.oswiecim.pl

ePUAP/jvOo784mko/SkrytkaESP

Telefon: +48 33 842-91-00
+48 33 842-91-17

Fax: +48 33 842-91-99