



			Numer obwodu	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			Moc [kW]	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	0,252		0,252		0,252		0,252		0,252	0,120	0,026	0,035	2	1	0,200	0,200	0,1	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	
			Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400	400	-	-	230		230		230		230		230	230	230	230	230	400	230	230	230	230	230	230	230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dopyw	Ogranicznik przepięć	Lampka kontrolna	Nazwa obwodu	Zestaw gniazd 400/230V NR 1	Zestaw gniazd 400/230V NR 2	Zestaw gniazd 400/230V NR 3	Zestaw gniazd 400/230V NR 4	Zestaw gniazd 400/230V NR 5	Zestaw gniazd 400/230V NR 6	Zestaw gniazd 400/230V NR 7	Zestaw gniazd 400/230V NR 8	REZERWA	REZERWA	Oświetlenie HALA 01 L1		Oświetlenie HALA 01 L2		Oświetlenie HALA 02 L1		Oświetlenie HALA 02 L2		Oświetlenie HALA 02 L3	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne	Oświetlenie pom. 0.03	Pom. 0.03	Pom. 0.03	Sterownik nagrzewnice Hala 0.01	Sterownik nagrzewnice Hala 0.02	Pompa obiegu	Brama NR 1	Brama NR 2	Brama NR 3	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	

**SUPERVISION**  
USŁUGI INŻYNIERSKIE  
dr inż. Radosław Wartacz  
42-240 Kościelec  
ul. Mykanowska 1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:  
"Budowa powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego. Rozbiórka budynków: dydaktyczno-warsztatowego, magazynowego i gospodarczo-garażowego"

ADRES:  
42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6  
(nieruchomość obejmująca część działki nr ewid. 374/15 oraz działkę 374/3)

INWESTOR:  
Powiat Kłobucki  
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13  
42-100 Kłobuck

TYTUŁ RYSUNKU:  
schemat ideowy RG

PROJEKTANT: mgr inż. Przemysław Berdżik	NR UPRAWNIENI: SLK/6228/PBE/15	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Trzepizur	NR UPRAWNIENI: SLK/5283/POOE/14	PODPIS:
SKALA: -	BRANŻA: elektryczna	NR RYS.: 3.
FAZA: projekt techniczny		
DATA: listopad 2025		