



## Szczegół ułożenia wodociągu w wykopie

1	Podsypka z piaskowca
2	Obsypka boczna z piasku
3	Zasyпка z piasku
4	Rurociąg Dz125 PE-RC SDR11 PN16
5	Przewód lokalizacyjny DY 1,5 mm
6	Taśma ostrzegawcza niebieska szer 30cm PE grubości 0,5m

PRACOWNIA PROJEKTOWA:



**Inżynieria**  
**Jerzy**  
**Sowa**

ul. Kościuszki 134  
32-540 Trzebinia  
tel. (32) 720 63 84  
e-mail: biuro@jertzysowa.pl



**BURMISTRZ MIASTA I**  
**GMINY SIEWIERZ**

ul. Żwirki i Wigury 16  
42-470 Siewierz

TEMAT OPRACOWANIA:

Rozbudowa drogi gminnej klasy D od km 0+001.88 do km 0+388.73 w ciągu ul. Wschodniej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, remontem instalacji oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych"

ADRES OBIEKTU:

Numery działek inwestycyjnych zostały przedstawione na stronie tytułowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego

STADIUM:

PROJEKT  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA:

**SANITARNA**

FUNKCJA:

Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:

Podpis:

PROJEKTANT  
branża sanitarna

**mgr inż. Artur Kurdziel**  
upr.bud. nr MAP/0106/PBS/21  
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  
kanalizacyjnych bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY  
branża sanitarna

**mgr inż. Jerzy Sowa**  
upr. bud. nr 602/92  
specjalność: instalacyjno-inżynierska  
w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych,  
bez ograniczeń

OPRACOWAŁ:

**mgr inż. Łukasz Lasoń**

SKALA:

--

DATA:

**10.2023**

TEMAT RYSUNKU:

Przekrój położenie rurociągu w wykopie

NR RYS.

**W-05**

NR STR.

---