



STUDNIA REWIZYJNA  
Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DN1200  
O WYS. H<1,5m



- OZNACZENIA:
1. Grunt rodzimy lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm, nośności E2≥80MPa
  2. Ława piaskowa zagęszczona do Is=0,98, gr. 20 cm
  3. Obspka piaskowa zagęszczona do Is=0,98
  4. Dennica studni DN1200 z odsadzką i wyprofilowanym dnem dla kolektorów średnic Dz315 i Dz400
  5. Uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)
  6. Płyta pokrywowa DN1200/625
  7. Stopnie żłazowe dwukrotnie powlekane tworzywem sztucznym (wg. PN-EN 13101:2005)
  8. Pierścienie regulacyjne (ilość i wysokość dobrać w zależności od zagłębienia studni względem projektowanej niwelety)
  9. Podkład betonowy pod właz C16/20 gr. 5 cm
  10. Właz żeliwny wentylowany Ø600 klasy D400
  11. Warstwy konstrukcyjne drogi

STUDNIA WPUSTOWA  
Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH  
DN500



- OZNACZENIA STUDNI WPUSTOWEJ:
1. Ława piaskowa zagęszczona do Is=0,98
  2. Obsypka piaskowa zagęszczona do Is=0,98
  3. Dennica wpustu DN500 z osadnikiem h=1,0m
  4. Przejście szczelene z kształtki z GPR dostosowanej do studni betonowych i rur tworzywowych
  5. Uszczelka elastomerowa
  6. Krąg pośredni wpustu średnicy DN500
  7. Pierścień odciążający 940x640x250 mm
  8. Płyta pokrywowa wpustu 940x500x150 mm
  9. Krata wpustu 42x62cm klasy D400
  10. Przykanalik PVC-U Dz200 SN8, minimalny spadek 1,5%
  11. Grunt rodzimy lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm, nośności E2≥80MPa

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:	
	<b>Inżynieria</b> <b>Jerzy</b> <b>Sowa</b>	ul. Kościuszki 134 32-540 Trzebinia tel. (32) 720 63 84 e-mail: biuro@jerzysowa.pl	
<b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ</b> ul. Zwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz			
TEMAT OPRACOWANIA:			
<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych"</i>			
ADRES OBIEKTU:	Działki ewidencyjne:  1105, 1095/1, 1094/3, 1093/4, 1092/3, 1091/3, 1090/2, 1088/3, 1087/9, 1087/6	Obręb: 0012	Jednostka ewidencyjna: 240107_5 Siewierz
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	SANITARNA
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:	Podpis:	
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Lasoń	SKALA:	1:25
TEMAT RYSUNKU:	ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE STUDNI	DATA:	05.2023
		NR RYS.	NR STR.
		KD-03	---