

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), zwanej dalej ustawą PZP, na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, Zamawiający - Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, przekazuje pytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania.

PYTANIE 1

W opisie projektu oprawa jest opisana – Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja mocy) czy ten warunek ma być spełniony?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że wyżej w/w ma być spełniona.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia, modyfikacje oraz zmiana treści SWZ i załączników do SWZ, **stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.**

Z poważaniem:

z up. Burmistrza Międzychodu