

**ZAMAWIAJĄCY:** GMINA CZARNA DĄBRÓWKA  
UL. GDAŃSKA 5  
77-116 CZARNA DĄBRÓWKA  
REGON: 770979507 NIP: 842 16 44 035

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00195452/01 pn.: „**Budowa hali magazynowej**”

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ:

**Pytanie nr 1:**

*Proszę o dołączenie do postępowania dokumentacji dotyczącej b. sanitarnej – specyfikacji dla pompy ciepła oraz sposobu dystrybucji ciepła na hali magazynowej.*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że projekt nie zawiera branży sanitarnej. Ogrzewanie ujęte jest w projekcie elektrycznym. Zaprojektowano pompę powietrze-powietrze o mocy ok. 5 kW typu split z jednostką zewnętrzną umieszczoną na ścianie oraz 2 szt. jednostki wewnętrznej. Jednostki wewnętrzne umieszczone na ścianach szczytowych i sterowane z pilota. Nie określa się szczegółowych parametrów pompy ciepła.

**Pytanie nr 2:**

*Proszę o dołączenie zestawienia stolarki z powodu braku wymiarów stolarki okiennej, oraz informacji o parametrach bram - proszę o potwierdzenie czy bramy mają posiadać napędy automatyczne jak wynika z projektu b. elektrycznej.*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że wymiary stolarki okiennej zostały określone na rys.2., który znajduje się w Załączniku nr 1 do OPZ cz. II projekt architektoniczno-budowlany Budowa Hali Magazynowej. Parametry okna: wymiary 370/100 cm, kolor szary zew., biały wewnątrz.  $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Parametry bramy: segmentowa automatyczna uruchamiana z pilota z czujnikami fotokomórką wyprzedzającą. Kolor bramy szary zew, biały wewn.  $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

.....

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SWZ.

Odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f7f879b-e50d-4992-9aaa-f78fe9ce9463>

**/Jan Klasa/  
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka**

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania
2. Ad/a