



KSWiK/OK/DT/357/2022

Kowary 10-11-2022

**AB Projekt**  
**Ul. Malinnik 2A/9**  
**58 - 560 Jelenia Góra**

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2022 roku Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Oddział w Kowarach informuje:

Wyraża zgodę na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejących studni D<sub>i0A</sub> i D<sub>i7E</sub>. Warunkiem wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej jest odbiór techniczny projektowanej sieci przed zasypaniem.

Istniejąca studnia D<sub>1D</sub> oraz kanalizacja deszczowa na ul. Dworcowej oraz działkach: 784, 666, 667 są własnością Urzędu Miasta w Kowarach.

W celu sprawdzenia stanu technicznego kolektora należy wykonać inspekcję TV. O wyrażenie zgody na podłączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejących studni D<sub>i7E</sub> oraz D<sub>1D</sub> oraz na możliwość rozbiórki infrastruktury technicznej należy zwrócić się do Urzędu Miasta w Kowarach.

**Sprawę prowadzi**

Szymon Piwowarek  
Tel 757182109

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Oddział KSWiK Kowary  
*Wojciech Chwałko*