

Znak sprawy: **GN.6630.11.2026**

GOŁDAP-m. , 2026-03-31

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2026-03-31**

Wnioskodawca: "PRO-GAL" Przemysław Galiński

19-500 Gołdap
Stadionowa 7

Inwestor: "PRO-GAL" Przemysław Galiński

19-500 Gołdap
Stadionowa 7

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Karolina Piwko - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
034	2	782/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	763/18	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	759/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	1455/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	1457	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	783/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	1451/4	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	777/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	784/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	778/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	779/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	785/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	780/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	786/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	787/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	789/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	791/22	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	791/24	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	782/2	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	795/20	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	791/18	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	795/22	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	791/16	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	791/14	GOŁDAP-m.	Gołdap 2

034	2	795/24	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	791/12	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	801/1	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	794	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	1241/47	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	1241/46	GOŁDAP-m.	Gołdap 2
034	2	1241/51	GOŁDAP-m.	Gołdap 2

Opis przedmiotu narady:

1 Uzgadnianie dokumentacji projektowej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Gmina Gołdap		brak uwag
2	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi	Ewelina Garackiewicz 2026-03-27 14:13:09	brak uwag
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.		brak uwag
4	PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Elk	Jarosław Stępiński 2026-03-26 18:16:41	<p>Uzgodniono pod warunkami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk. 2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi (słupy, linie napowietrzne) zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odległość krawędzi wykopu pod proj. urządzenia (sieci) od słupa linii napowietrznej musi być większa od głębokości wykopów. W przypadku gruntów niestabilnych należy zastosować przy wykonaniu wykopów odparcie lub rozparcie ścian wykopu. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Nie wykonywać przekopów jeżeli niwelacja terenu nie narusza taśm ostrzegawczych nad istniejącymi liniami kablowymi elektroenergetycznymi. 4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk. 5. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP. 6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia. 7. Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych wykonać zgodnie z zapisami warunków usunięcia kolizji RE Elk.

5	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	Jarosław Bróździak 2026-03-27 09:41:32	brak uwag
7	ORANGE POLSKA S.A.		brak uwag
8	NEXERA Sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher 2026-03-30 12:21:56	brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
