



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
19-500 Gołdap, ul. Sikorskiego 9A, tel. +48 87 615 49 49; fax +48 87 615 01 85

NIP 8471383832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31 1020 4724 0000 3602 0045 9008
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000167200; Kapitał zakładowy 20 170 000,00 zł

**Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap**

Nasz znak: W.400.18.2026

Data: 20.02.2026 r.

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. **rozbudowy drogi gminnej ul. Oleckiej i ul. Bocznej w Gołdapi.**

1. Istniejącą sieć wodociągową w ul. Bocznej i ul. Oleckiej należy przebudować poprzez przeniesienie hydrantów p/poż. poza obręb drogi.
2. Zaprojektować odcinek sieci wodociągowej z rury PE 90 w drodze gminnej nr dz. 781, włączenia dokonać do wodociągu PE 160 w ul. Bocznej.
3. Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury PCV 200 zgodnie z załącznikiem graficznym. Włączenia dokonać:
 - do studni w ul. Bocznej za OHP
 - do studni przed przepompownią ścieków w ul. Wileńskiej
 - do studni w ul. Oleckiej przy p. Godlewskim
4. W przypadku nieuzyskania wymaganych spadków należy przewidzieć zaprojektowanie przepompowni ścieków.
5. W/w zakres robót zostanie wykonany kosztem i staraniem odbiorcy.
6. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach.
7. Inwestor zgłosi się do PWiK Spółka z o.o. w Gołdapi w celu uzgodnienia dokumentacji projektowej.
8. Wykonawca zgłosi wybudowane sieci do PWiK Spółka z o.o. w Gołdapi przed zasypaniem, celem dokonania odbioru technicznego.
9. Po zrealizowaniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację powykonawczą. Przekazanie sieci dla PWiK może nastąpić na warunkach uzgodnionych w umowie sporządzonej przed realizacją inwestycji stanowiącej załącznik do warunków technicznych.
10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw z powodu niezawinionych awarii.
11. Niniejsze uzgodnienie powinno stanowić integralną część dokumentacji technicznej z ważnością do 3 lat od daty wydania.
12. Uwagi: Prace uzgodnić z właścicielem drogi.

Potwierdzam odbiór warunków
i nie wnoszę zastrzeżeń

MISTRZ UJĘĆ WODY

mgr inż. Michał Wołyniec