

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI PŁYTOWYCH											
											schemat
	Dwp-80	Dwp-80	Dwp-90	Dwp-90	Dwp-90	Dwp-90	Dwp-90	Dwp-90	Dwp-90	Dwp-90	typ
	210A	210A	100A	100A	100Ap	100B	110A	200A	200B	200B	podtyp
	80	80	90	90	90	90	90	90	90	90	szerokość
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	wysokość
	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	szerokość
	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	wysokość
	P	L	P	L	P	P	L	P	L	L	otwieralność
44	5	5	13	9	1	1	1	3	4	1	ilość
	-	-	-	-	EIS 30	-	-	-	-	-	ppoż
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akustyka
	sz, kl, wc, kw	sz, kl, wc, kw	kl, wp	kl, wp	kl, wp	sz, kl, wp	kl, wp, kw	kl, wp	sz, kl, wp	sz, kl, wp	wyposażenie
	okleinowane CPL	okleinowane CPL	okleinowane CPL	okleinowane CPL	okleinowane CPL	okleinowane CPL	okleinowane CPL	okleinowane CPL	okleinowane CPL	okleinowane CPL	wykończenie
	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	RAL 7040 (szary)	kolor
	stalowa, opaskowa, regulowana, lakierowana proszkowo	stalowa, opaskowa, regulowana, lakierowana proszkowo	MDF, opaskowa, regulowana, okleinowana	MDF, opaskowa, regulowana, okleinowana	MDF, opaskowa, regulowana, okleinowana	MDF, opaskowa, regulowana, okleinowana	MDF, opaskowa, regulowana, okleinowana	stalowa, opaskowa, regulowana, lakierowana proszkowo	stalowa, opaskowa, regulowana, lakierowana proszkowo	stalowa, opaskowa, regulowana, lakierowana proszkowo	wykończenie
	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	w kolorze skrzydła	kolor
	-	-	-	-	drzwi do klatki schodowej, pożarowe	-	-	-	-	-	uwagi

Dwp-X - drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, ramowo-płytowe, drewniane, okleinowane CPL, przylgowe, płaskie, z ościeżnicą metalową lub MDF (w zależności od przewidywanej wilgotności w pomieszczeniu do których prowadzą drzwi).

- Skrzydło - wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (nie dopuszcza się wypełnienia stabilizacyjnego typu tzw. „plaster miodu”). Rama i wypełnienie skrzydła dwustronnie obłożone płytą HDF lub płytą wiórową. Pokrycie skrzydła - laminat CPL.

- Ościeżnica - MDF lub metalowa z kształowników z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnica opaskowa, regulowana. W przypadku pom. biurowych i administracyjnych, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy. Wykończenie - stalowa ościeżnica lakierowana proszkowo, MDF okleinowana; w kolorze skrzydła.

- Wyposażenie wg zestawienia - do potwierdzenia z Zamawiającym. Rozety okrągłe, okucia kolor stali szlachetna szczotkowana. Klamki - klamka typu U-form, w drzwiach z kontrolą dostępu (KD) pochwył-pochwył, klamka-klamka lub klamka-pochwył. Samozamykacze szynowe, odbijniki w szynie samozamykacza. Trzy zawiasy, zawiasy dwuelementowe czopowe standard. Podcięcia lub kratki wentylacyjne wg wskazań projektu wentylacji, (np. 5x50 cm) o pow. czynnej min. F = 0,022 m², kolor stal szlifowana. Wyposażenie we wkładki patentowe wg zestawienia, system do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamki z blokadą łazienkową, ze wskaźnikiem zajęcia pomieszczenia (np. kolor czerwony "zajęte", zielony "wolne").

UWAGA:

- Widok schematyczny w zestawieniu, przedstawiono od strony otwierania skrzydła drzwiowego czynnego – jedynie dla celów poglądowych, nie prezentuje faktycznego wyposażenia elementu.
- Ścianę, w miejscu skrzydeł drzwi przylegających do niej w przypadku otwarcia skrzydła na 90°, należy zabezpieczyć odbijaczami naściennymi, w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi potencjalnym uderzeniem klamki.
- Wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń lub ich ościeżnice muszą być skonstrastowane kolorystycznie względem ściany (LRV > 30).

Symbole wyposażenia:
sz - samozamykacz,
kw - kratka wentylacyjna,
wc - zamek wc,
kl - klamka,
kg - klamka-antaba lub klamka-klamka,
wp - wkładka patentowa,
kd - kontrola dostępu.

- UWAGA:**
- Do zaprojektowania szatni przyjęto modułową szafkę dwudzielną typu "L", o wym. 30 x 50 x 180 cm.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, o niezbędności należy powiadomić projektanta.
 - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, obowiązują podane wartości liczbowe.
 - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi.
 - Rzędna ±0,00 odnosi się do poziomu posadzki parteru istniejącego budynku.

nr	opis	data
00	Wydanie początkowe rysunku nr A-ZDP	01.2026
	rewizje	

LSN_DYSPOZYTORIA.PW_RZUTY_16-A-ZDP

inwestor	Wojewódzki Szpital Włospedjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno		
tytuł opracowania numer doaku	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W BUD. ADMINISTRACYJNO - WARSZTATOWYM (NR 11-12), W WOJEWÓDZKIM SZPITALU WŁOSPEDJALISTYCZNYM IM. DR. JANA JONSTONA W LESZNIE /DZ. NR 1014; ARKUSZ MAPY 33, OBREB LESZNO/		
podpisła prowadząca	Agnieszka Stochaj Architekt os. Lipowe 33, 62-035 Mościenica		
stadum	PROJEKT WYKONAWCZY		
branda	ARCHITEKTURA		
projekt arch. Agnieszka Stochaj	opracowanie 7131/31/P/2004	podpis	
opracowanie	opracowanie	podpis	
opracowanie arch. Filip Sterczyński	opracowanie	podpis	
temat rysunku ZESTAWIENIE DRZWI PŁYTOWYCH	data 01.2026	skala 1:50	nr rysunku A-ZDP
			nr rewizji