

Opis techniczny

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
37-310 Nowa Sarzyna ul. Kopernika 1

1.2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych PGE kolidujących z rozbudową drogi gminnej nr 104749R w m. Sarzyna i Ruda Łańcucka.

1.3. Podstawa opracowania:

- protokół z narady koordynacyjnej ZUDP w Leżajsku
- plan rozbudowy drogi gminnej nr 104749R w Sarzynie i Rudzie Łańcuckiej
- mapa do celów projektowych w skali 1:500
- inwentaryzacja w terenie

2. Zakres rzeczowy:

- zabezpieczenie kabli nN

mb – 30

3. Rozwiązanie techniczne:

Zabezpieczenie kabli istniejących przy skrzyżowaniach z projektowanym uzbrojeniem wykonać w rurach ochronnych 2-dzielnych Ø110. Prace prowadzić pod nadzorem RE Leżajsk.

Wszystkie rury ochronne winny być koloru niebieskiego.

4. Uwagi końcowe:

- 4.1. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- 4.2. Podczas wykonawstwa stosować się ściśle do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych.