



YDY10 5x6 mm do rozdzielnica bezpiecznikowa
w rurze BE 32

UWAGI

- Rozdzielnica prądu stałego w wykonaniu hermetycznym IP 65 1x12 modułów
- Przewody typu solarne 4mm układane w rurkach instalacyjnych BE32
- Falownik należy zlokalizować w pobliżu rozdzielnicy głównej budynku
- W rozdzielnicy bezpiecznikowej należy zainstalować aparat typu S303 16A

PROJEKT TECHNICZNY				
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIE LEŚNICTW STEPNICA I ZIELONCZYN dz. 67/24, obręb 001 Zielonczyn, gm. Stepnica			
TITLE RYSUNKU	RZUT DACHU			
BRANŻA	energetyka			
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Jacek Ziemkowiak	PODPIS		SKALA:
IMI I NAZWISKO BUDOWLANOŚCI	ZAP 0223/PWBE/18			
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Bernard Stepiński	PODPIS		NR RYSUNKU
IMI I NAZWISKO BUDOWLANOŚCI	ZAP 0223/PWBE/18			
DATA SPÓJNOŚCI	SIERPIEŃ 2024 r			E6