



WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE

Spółka z o.o.

Krzeszowice, dnia 19-12-2024 r.

WNIOSKODAWCA:

SPRINGAP A. Kluba, P. Kluba s.c.

ul. Fredry 32

30-605 Kraków

INWESTOR:

Gmina Krzeszowice

ul. Grunwaldzka 4

32-065 Krzeszowice

Znak sprawy: TT.ZK.07-183/04/2024

Nasz znak: 93/PW/12/24 /2

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanej toalety publicznej na działce nr 1242/2 obręb 0001 Krzeszowice.

W odpowiedzi na wniosek, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej na dz. nr **1244/9, 1242/1, 1244/2** w miejscowości **Krzeszowice, plac Franciszka Kulczyckiego**, gmina Krzeszowice z uwzględnieniem następujących uwag:

1. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z **rur PVC-U SN8 Ø 160 mm**, rury PVC-U odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe oraz ocieplić zgodnie z dokumentacją.
2. Włączenie do **istniejącej** sieci kanalizacyjnej (**dz. nr 1244/9**) należy wykonać do **istniejącej** studni na sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać **zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową** poprzez zabudowę studni **S2 – Ø1000**. Długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi **4,50 m** (od studni kanalizacyjnej „S1” do studni „S2”). Włączenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować dokładny przebieg kanalizacji i możliwość włączenia.
3. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji stanowiące zapewnienie odbioru ścieków bytowych **85/PW/08/24/2** dnia **14-08-2024 r.**
4. Prace budowlane w pasie drogi publicznej gminnej prowadzić zgodnie decyzją nr WiT.7230.2.106.2024.AK z dnia 24 października 2024 r.
5. Zwracamy uwagę, że do kanalizacji sanitarnej **nie wolno wprowadzać wód opadowych**.
6. Przed przystąpieniem do prac należy złożyć wniosek o zezwolenie na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – **druk 5.2/TT**.
7. Przyłącze kanalizacyjnego wykonywać mogą tylko podmioty gospodarcze uprawnione do wykonywania sieci i instalacji wodociągowych oraz posiadające uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych.
8. Odbiór techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej nastąpić może po złożeniu wniosku o dokonanie odbioru technicznego (**druk 6/TT**) wraz z dołączoną **niewiarygodną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą** (wersja papierowa + płyta CD z zapisanymi plikami w formacie .dxf oraz szkicem połowym i wykazem współrzędnych).

Z poważaniem

PREZES

mgr inż. Henryk Skotniczy

Załączniki:
1 x egz. Uzgodnionej dokumentacji projektowej

Otrzymuje:
1 x adresat
1 x a/a

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
ul. Stanisława Czycza 2A, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282-15-12, 12 282-13-20
www.wikkrzeszowice.pl
email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl

NIP: 676-10-15-716, REGON: 350789290
BDO: 000011550 KRS: 0000135010
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
Wydział XII Gospodarczy
Kapitał Zakładowy Spółki: 57 083 500 zł