



WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE

Spółka z o.o.

Krzeszowice, dnia 19-12-2024 r.

WNIOSKODAWCA:

SPRINGAP A. Kluba, P. Kluba s.c.
ul. Fredry 32
30-605 Kraków

INWESTOR:

Gmina Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

Znak sprawy: TT.ZK.07-183/04/2024

Nasz znak: 93/PN/12/24 /1

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: budowy przyłącza wodociągowego do projektowanej toalety publicznej na działce nr 1242/2 obręb 0001 Krzeszowice.

W odpowiedzi na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowy przyłącza wodociągowego na dz. nr **1244/2, 1244/9, 1242/1, 1224/2** w miejscowości **Krzeszowice, plac Franciszka Kulczyckiego**, gmina Krzeszowice z uwzględnieniem następujących uwag:

1. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur **PE100 SDR 11 PE Ø 63 mm**, włączając się do istniejącej sieci wodociągowej **Ø63** za pomocą **trójnika** oraz zabudować zasuwę odcinającą **DN50** w lokalizacji wskazanej w dokumentacji. Na odcinku przyłącza wody wykonywanym metodą bezwykopową należy zastosować rury dostosowane do prac bezwykopowych (typu RC).
2. Pod istniejącą drogą gminną nr 600417K przyłącz wody umieścić w rurze ochronnej – na odcinku wg rysunku nr IZ01-1277.
3. **Pobór wody odbywać się będzie w budynku toalety publicznej, poprzez wodomierz Ø 20mm w studni wodomierzowej** (zgodnie z opracowaniem projektowym), gdzie należy przygotować odpowiednie podejście dla montażu zestawu wodomierzowego. Konsolę wodomierzową należy trwale osadzić w studni wodomierzowej. Studnię wodomierzową należy wykonać jako wodoszczelną oraz zabezpieczoną przed przemarzaniem.
4. Prace budowlane w pasie drogi publicznej gminnej prowadzić zgodnie decyzją nr WiT.7230.2.106.2024.AK z dnia 24 października 2024 r. pod warunkiem zastosowania rury ochronnej zgodnie z pkt 2 niniejszej opinii technicznej.
5. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z złożonym do zaopiniowania projektem technicznym oraz wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej stanowiące zapewnienie dostaw wody pismo nasz znak **85/PW/08/24/1** z dnia **14-08-2024 r.**
6. **Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykop kontrolny w celu określenia dokładnej lokalizacji i materiału sieci wodociągowej.**
7. Przed przystąpieniem do prac należy złożyć wniosek o zezwolenie na wykonanie przyłącza wodociągowego – **druk 5.2/TT.**
8. Przyłącze wodociągowe wykonywać mogą tylko podmioty gospodarcze uprawnione do wykonywania sieci i instalacji wodociągowych oraz posiadające uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych.

9. Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego nastąpić może po złożeniu wniosku o dokonanie odbioru technicznego (**druk 6/TT**) wraz z dołączoną **niewierzytelnością geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą** (wersja papierowa + płyta CD z zapisanymi plikami w formacie .dxf oraz szkicem połowym i wykazem współrzędnych) oraz **wynikami badań próbek wody** pobranych z wykonanego przyłącza wodociągowego co najmniej w zakresie Escherichia coli, bakterie gr. Coli, pH, mętność i przewodność.

Z poważaniem

PREZES

mgr inż. Henryk Skotniczny

Otrzymała:
1 x adresat
1 x a/a