

Załącznik nr 1 - Bilans mocy

Lp.		ilość	moc [W]	wartość [kW]	współczynnik jednoczesności	wartość [kW]
1	Oprawa oświetlenia podstawowego 1	28	12,8	0,3584	0,80	0,29
2	Oprawa oświetlenia podstawowego 2	2	20	0,04	0,80	0,03
3	Oprawa oświetlenia podstawowego 3	3	20	0,06	0,80	0,05
4	Oprawa oświetlenia podstawowego 4	4	27	0,108	0,80	0,09
5	Oprawa oświetlenia podstawowego 5	2	36	0,072	0,80	0,06
6	Oprawa oświetlenia podstawowego 6	1	25	0,025	0,80	0,02
7	Oprawa oświetlenia podstawowego 7	33	50	1,65	0,80	1,32
8	Oświetlenie lustro K1	1	14	0,014	1,00	0,01
9	Oświetlenie AW/EW	1	500	0,5	0,10	0,05
10	Gniazda ogólne 230V	39	300	11,7	0,20	2,34
11	Gniazda dedykowane 230V	6	300	1,8	0,30	0,54
12	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	2	4600	9,2	0,60	5,52
13	Centrala wentylacyjna	2	1700	3,4	0,60	2,04
14	Wentylatory kanałowe	2	100	0,2	0,60	0,12
15	Kurtyna powietrzna	1	250	0,25	1,00	0,25
16	Winda schodowa	1	750	0,75	1,00	0,75
17	Szafa LPD	1	500	0,50	1,00	0,50
Razem				30,63	0,46	13,97
				Moc zainstalowana	Współczynnik jednoczesności	Moc szczytowa