L1; L2; L3; N 230/400V

F 0
3xB6
L435
FR 304 63A
4
N2XH-J 5x10 mm²
N
PE
PEN
R < 10 Ω
HDGs 3x1,5 mm²
PH 90
P.PWP-3
P.PWP-2
P.PWP-1
4
P.poż.
wyłącznik prądu 50A
B+C
H07RN-F
5x4,0 mm²
450/750V
F - 1
S303
C25
N
Rezerwa
Fotowoltaika
F - 2
S303
C25
N
N2XH-J 5x6 mm²
Tablica TP
Q - 1
P 304
40-30-AC
L1;L2;L3
F - 3
S 303
C 10
F - 4
S 303
C 10
F - 3
S 303
C 10
F - 6
S 303
C 10
F - 7
S 303
C 10
N
N2XH-J 5x2,5 mm²
Nr 5 *
Gniazdo 3-faz.
Brama 2 kW
Nr 6 *
Gniazdo 3-faz.
P= 2 kW
Nr 7 *
Gniazdo 3-faz.
P= 2 kW
Nr 8 *
Gniazdo 3-faz.
P= 2 kW
Nr 9 *
Gniazdo 3-faz.
P= 2 kW
Q - 2
P304
25-30-AC
L1;L2;L3
F - 8
S 301
B 16
F - 9
S 301
B 16
F - 10
S 301
B 16
F -11
S 301
B 16
F - 12
S 303
C 20
N
N2XH-J 3x2,5 mm²
Nr 10 *
Gniazda 1-faz
P= 2 kW
Nr 11 *
Gniazda 1-faz.
P= 2 kW
Nr 12 *
Gniazda 1-faz.
P= 2 kW
Nr 13 *
Gniazda 1-faz.
P= 2 kW
Zestaw
gniazd
Z1(2,3)
Q - 3
P 304
25-30-AC
L1;L2;L3
F - 13
S 301
B 16
F-14
S 301
B 16
F - 15
S 303
B 16
N
N2XH-J 3x2,5 mm²
N2XH-J 5x2,5 mm²
Nr 14 c.o
Gniazda 1-faz.
P= 0,5 kW
Nr 15 Kotłownia
Gniazda 1-faz.
P= 2 kW
Nr 1
Kurtyna
P= 5 kW

* Wg DTR urządzenia

L1; L2; L3; N 230/400V

Q - 4
P 302
25-30-A
L1
F-16
S 301
B 16
F-17
S 301
B 16
F-18
S 301
B 16
N
PE
N2XH-J 3x2,5 mm²
Nr 2
Szafa RaCK.
P= 1 kW
Nr 3
Gniazda 1-faz
P= 2 kW
Nr 4
Gniazdo 1-faz.
P = 2kW

Q - 5
P 302
25-30-A
L2
F-19
S 301
B 16
F-20
S 301
B 10
F-21
S 301
B 10
N
PE
N2XH-J 3x1,5 mm²
N2XH-J 2x1,5 mm²
230 V
12 V
Zasilanie
bram
wjazdowych
Centralka
dostępy
Zasilanie
wagi
samochowej

Q - 5
P 302
25-30-AC
L3
F -18
S 301
B 10
F 19
S 301
B 10
F -20
S 301
B 10
F - 21
S 301
B 10
N
N2XH-J 3x1,5 mm²
Oświetlenie
Obwód nr 1
Oświetlenie
Obwód nr 2
Oświetlenie
Obwód nr 3
Oświetlenie
Obwód nr 4

Q - 8
P 302
25-30-AC
Zegar progr.
roczny PCZ-529
N
F - 22
F - 23
B 6
S301
C 10
FR 301
16A
ESC240S
NA2HY-J 3x2,5 mm²
Oświetlenie
Obwód nr 5
na budynku

Q - 8
P 302
25-30-AC
Zegar progr.
roczny PCZ-529
N
F - 22
F - 23
B 6
S301
C 10
FR 301
16A
ESC240S
YKYżo 3x10 mm²
Oświetlenie
zewnętrzne

Układ sieci TNS

Szybkie wyłączanie

Rozdzielnica
5x24 moduły

Obiekt: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 64/5 obręb Widoma gmina Iwanowice

Projektował : inż. Stanisław Pięta Upr. MAP/0245/PWOE/04

Sprawdził : mgr inż. Łukasz Pięta Upr. MAP/0065/PWOE/14

BricsCad V12 - 2011-11-30/SD/120/PHU EL-PRO Stanisław Pięta

Nazwa: Schemat ideowy tablicy rozdzielczej RG

Rys. nr. E-4

Data: 06.2025

Skala: -/-

Inwestor: Gmina Iwanowice
ul. Ojcowska 11
32-095 Iwanowice