



Legenda:



Oprawa uliczna LED 70 W



Kabel typu YKYżo 3x10 mm²

Uwaga:

Kable energetyczne dla zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych należy ułożyć w rurach ochronnych typu DVK 50 mm na całej długości.

Na dnie wykopu rowu kablowego ułożyć bednarke Fe/Zn 30x4 mm

Wewnątrz słupów stosować przewody YDYżo 3x2,5 mm²

Długość kabla zasilającego YKYżo 3x10 mm² wynosi 266 m (+11 m)

Nazwa: Schemat ideowy zasilania opraw oświetleniowych			Obiekt: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 64/5 obręb Widoma gmina Iwanowice
Skala: -/-	Data: 06.2025	Rys. nr. E-6	Projektował : inż. Stanisław Pięta Upr. MAP/0245/PWOE/04
Inwestor: Gmina Iwanowice ul. Ojcowska 11 32-095 Iwanowice			Sprawdził : mgr inż. Łukasz Pięta Upr. MAP/0065/PWOE/14
BricsCad V12 - 2011-11-30/SD//120/PHU EL-PRO Stanisław Pięta			