



Legenda

- Wykonać uziom fundamentowy bednarką Fe/Zn 30x 4 mm
- Uziemienie fundamentowe należy połączyć pomiędzy sobą poprzez spawanie
- Rezystancja wypadkowa uziomu nie powinna przekraczać R < 10 Ω
- Instalację połączeń wyrównawczych połączyć z uziemieniem budynku
- Przewody odprowadzające prowadzić po elewacji budynku w rurkach z PSV pod tynkiem
- Zwody poziome i pionowe wykonać prętami(drutem) Fe/Zn \varnothing 8 mm i instalować na wspornikach w odległościach co 1 m
- Złącza kontrolne usytuować na wysokości 30 cm w puszkach

Nazwa: Schemat ideowy instalacji uziemiające i odgromowej			Opis: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 64/5 obręb Widoma gmina Iwanowice
Skala: 1:150	Data: 06.2025	Rys. nr. E-8	Projektował : inż. Stanisław Pięta Upr. MAP/0245/PWOE/04
Inwestor: Gmina Iwanowice ul. Ojcowska 11 32-095 Iwanowice			Sprawdził : mgr inż. Łukasz Pięta Upr. MAP/0065/PWOE/14
BricsCad V12 - 2011-11-30/SD//120/PHU EL-PRO Stanisław Pięta			