



ZAKRES PRAC (nakorytarzu nr. K 4):
- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudnospalności
- demontaż odbojnic ściennych
- naprawa tynków
- malowanie
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnospalności (siedziska - 7 szt.)
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)

ZAKRES PRAC (na klatce schodowej nr. KS 1):
- wymiana drzwi na nowe p.poż.
- niezbędne zamurowania i zabudowa otworów
- wymiana wypełnień balustrad i pochwyty przy schodach
- malowanie
- demontaż hydrantu wewnętrznego HP 52

ZAKRES PRAC (w pomieszczeniu nr. 142):
- wymiana lamy z płyty drewnopodobnej na płytę niepalną
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnospalności (krzesła biurowe - 1 szt., biurko 60/200 - 1 szt., zabudowa szafowa)
- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudnospalności
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)
- montaż autonomicznej certyfikowanej czujki dymu

- istniejąca boazeria z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejąca odbojnica ścienna z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejące lamy podawcze z materiału drewnopodobnego do demontażu i wymiany na nowe z materiału niepalnego
- istniejące meble ruchome do wymiany na nowe z certyfikatem o trudnospalności
- istniejące meble niepalne (metalowe) - bez zmian
- projektowany hydrant wewnętrzny HP25
- projektowana automatyczna certyfikowana czujka dymu
- projektowane zamurowania z bloków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12cm
- oznaczenie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z ekspertyzą
- gaśnica GP-4-ABC 4kg (minimum 2kg na każde 100m²)

PB - Architektoniczno-Budowlany:			
RZUT PIĘTRA 1			
INWESTYCJA:	Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej		
ADRES	ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police		
INWESTYCJA:	Jednostka Police, obieg 0009 Police, dz. nr 318/84		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
gl. projektant:			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
sprawił:			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
opracowała:			
DATA:		07.2022	rew. 00 z dn.
SKALA:		1:100	
NR RYS.:		A/3	