



**ZAKRES PRAC (w pomieszczeniu nr: 229a):**  
- demontaż wypełnień otworów i ich zabudowa do klasy p.poż.

**ZAKRES PRAC (na korytarzu nr: 201):**  
- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudnopalności  
- demontaż odbojnic ściennych  
- naprawa tynków  
- malowanie  
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnopalności (siedziska - 10 szt.)  
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)

**ZAKRES PRAC (na klatce schodowej nr: KS 1):**  
- wymiana drzwi na nowe p.poż.  
- niezbędne zamurowania i zabudowa otworów  
- wymiana wypełnień balustrad i pochwytów przy schodach  
- malowanie  
- demontaż hydrantu wewnętrznego HP 52

**ZAKRES PRAC (na korytarzu nr: 222):**  
- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudnopalności  
- demontaż odbojnic ściennych  
- uzupełnienie i naprawa tynków  
- malowanie  
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudnopalności (siedziska - 4 szt.)  
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)

- istniejąca boazeria z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejąca odbojnica ścienna z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejące lamy podawcze z materiału drewnopodobnego do demontażu i wymiany na nowe z materiału niepalnego
- istniejące meble ruchome do wymiany na nowe z certyfikatem o trudnopalności
- istniejące meble niepalne (metalowe) - bez zmian
- projektowany hydrant wewnętrzny HP25
- czujka dymu
- projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12cm
- oznaczenie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z ekspertyzą
- gaśnica GP-4-ABC 4kg (minimum 2kg na każde 100m²)

PB - Architektoniczno-Budowlany: <b>RZUT PIĘTRA 2</b>			
INWESTYCJA:	Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpis
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała:	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7</div> <div>www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884</div>		DATA:	07.2022 rew. 00 z dn. ....
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	A/4