

**ZAKRES PRAC (na klatce schodowej nr. KS 1):**

- wymiana drzwi na nowe p.poż.
- niezbędne zamurowania i zabudowa otworów
- pokrycie palnych elementów wypełnień balustrad i pochwytyw przy schodach powłoką bezbarwną do klasy NRO
- malowanie
- demontaż hydrantu wewnętrznego HP 52
- montaż autonomicznej certyfikowanej czujki dymu
- montaż przycisku uruchomienia systemu oddymiania

**ZAKRES PRAC (na korytarzu nr. 222):**

- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudności zapalenia
- demontaż odbojnic ściennych
- naprawa tynków i wykonanie tynków mokrych na powierzchni projektowanych zamurowań (od strony 222 i KS1)
- malowanie
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudności zapalenia (siedziska - 4 szt.)
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)
- wymiana istniejących 2 okien na korytarzu na okna p.poż w klasie EI60

**ZAKRES PRAC (na korytarzu nr. 201):**

- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe z certyfikatem o trudności zapalenia
- demontaż odbojnic ściennych
- naprawa tynków i wykonanie tynków mokrych na powierzchni projektowanych zamurowań (od strony 201 i KS1)
- malowanie
- wymiana mebli ruchomych na meble z certyfikatem o trudności zapalenia (siedziska - 10 szt.)
- montaż instalacji wodociągowej p.poż. i hydrantu wewnętrznego (1 szt.)


**ZAKRES PRAC (w pomieszczeniu nr. 229a):**

- demontaż wypełnień otworów i ich zabudowa do klasy p.poż.
- wykonanie tynków mokrych na powierzchni projektowanych zamurowań
- malowanie

- istniejąca boazeria z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejąca odbojnica ścienna z materiału drewnopodobnego do demontażu
- istniejące meble ruchome do wymiany na nowe z certyfikatem o trudności zapalenia
- projektowany hydrant wewnętrzny
- projektowana autonomiczna certyfikowana czujka dymu
- projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12cm
- oznaczenie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z ekspertyzą
- gaśnica GP-4-ABC 4kg (minimum 2kg na każde 100m²)

PB - Techniczny: Architektura

RZUT PIĘTRA 2

INWESTYCJA:	Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej		
ADRES	ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police		
INWESTYCJI:	jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		DATA:	09.2022
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	A/4
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884			