



LEGENDA ODDYMIANIE

- COD<sup>1</sup>

CENTRALA ODDYMIANIA ZINTEGROWANA Z PRZYCISKIEM RPO NP. RZN 4503-T PROD. D+H
- RT<sup>1A0101</sup>

PRZYCISK ODDYMIANIA NP. RT-45 PROD. D+H
- M

SIŁOWNIK KLAPY ODDYMIAJĄCEJ NP. ZA 155/800-HS; 2,5A PROD. D+H
- KLAPA ODDYMIAJĄCA NP. KL. DYMOWA O WYM. 100x140CM PROD. D+H
- SD<sup>1</sup>

CZUJKA OPTYCZNA DYMU NP. SD-O 371 PROD. D+H
- SD<sup>AUT</sup>

AUTONIMICZNA CZUJKA OPTYCZNA DYMU NP. ADR20R PROD. POLON-ALFA

PB - Architektoniczno-Budowlany:

**RZUT PIĘTRA 4 - oddymianie**

INWESTYCJA:

Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej

ADRES

ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police

INWESTYCJA:

jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP/0125/PWOE/11	
ARCHITEKTURA opracowała			

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA  
MIL

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl  
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin  
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:

09.2022

rew. 00  
z dn. ....

SKALA:

1:100

NR RYS.:

**IE13**