



ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIELENIOWYCH LUXIONA, TROLL	
AW1	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-SD-3W-AT-1h-NM-CW-9003
AW2	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003
AW3	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003
EW1	LUXIONA, PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
EW2	LUXIONA, PRIMOS SGN LED 0021-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
AWZ	LUXIONA, PRIMOS CLA LED 0000-CL-SW-AT-1h-SM-TE-CW-9016

UWAGA:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ZASILIC Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM YDyp 3x1,5mm
- PRZEWODY DO OPRAW UKŁADAĆ JAKO WTYNKOWE W WCZESNEJ PRZYGOTOWANYCH BRUZZACH POD MIN. 5MM WARSTWĄ ZAPRAWY
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W TYM POMIARU NATĘŻENIA OŚW. AW ZGODNIE Z PN-HD
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

PB - Architektoniczno-Budowlany:

## RZUT PIWNICY - oświetlenie awaryjne

INWESTYCJA: Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej  
ADRES: ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police  
INWESTYCJI: jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP/0125/PWOE/11	
ARCHITEKTURA opracowała			

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>MIŁOŃ</b> www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884	DATA:	09.2022	rew. 00 z dn. ....
	SKALA:	1:100	
	NR RYS.:	IE2	