



UWAGA:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM YDYp 3x1,5mm
- PRZEWODY DO OPRAW UKŁADAĆ JAKO WTYNKOWE W WCZESNIEJ PRZYGOTOWANYCH BRUZDACH POD MIN. 5MM WARSTWĄ ZAPRAWY
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W TYM POMIARU NATĘŻENIA OŚW. AW ZGODNIE Z PN-HD
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

UWAGA:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM YDYp 3x1,5mm
- PRZEWODY DO OPRAW UKŁADAĆ JAKO WTYNKOWE W WCZESNIEJ PRZYGOTOWANYCH BRUZDACH POD MIN. 5MM WARSTWĄ ZAPRAWY
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W TYM POMIARU NATĘŻENIA OŚW. AW ZGODNIE Z PN-HD
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

PB - Architektoniczno-Budowlany:

RZUT PIĘTRA 2 - oświetlenie awaryjne

INWESTYCJA:

Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej

ADRES

ul. Śiedlecka 2A, 72-010 Police

INWESTYCJI:

Jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP/0125/PWOE/11	
ARCHITEKTURA opracowała			

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
MIL

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:

09.2022

rew. 00
z dn.

SKALA:

1:100

NR RYS.:

IE5