



ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA, TROLL	
AW1	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-SD-3W-AT-1h-NM-CW-9003
AW2	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003
AW3	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003
EW1	LUXIONA, PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
EW2	LUXIONA, PRIMOS SGN LED 0021-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
AWZ	LUXIONA, PRIMOS CLA LED 0000-CL-5W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

UWAGA:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM YDyp 3x1,5mm
- PRZEWODY DO OPRAW UKŁADAĆ JAKO WTYNKOWE W WCZESNIEJ PRZYGOTOWANYCH BRUZDACH POD MIN. 5MM WARSTWĄ ZAPRAWY
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W TYM POMIARU NATĘŻENIA OŚW. AW ZGODNIE Z PN-HD
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

UWAGA:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM YDyp 3x1,5mm
- PRZEWODY DO OPRAW UKŁADAĆ JAKO WTYNKOWE W WCZESNIEJ PRZYGOTOWANYCH BRUZDACH POD MIN. 5MM WARSTWĄ ZAPRAWY
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W TYM POMIARU NATĘŻENIA OŚW. AW ZGODNIE Z PN-HD
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

PB - Architektoniczno-Budowlany:			
RZUT PIĘTRA 3 - oświetlenie awaryjne			
INWESTYCJA: Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej			
ADRES: ul. Śledzicka 2A, 72-010 Police			
INWESTYCJI: jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84			
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA	mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	
gl. projektant:			
ARCHITEKTURA	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP/0125/PWOE/11	
sprawdził:			
ARCHITEKTURA			
opracowała:			
PRACOWNIA PROJEKTOWA		DATA:	09.2022
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	IE6
www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884			