



ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA, TROLL	
AW1	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-SD-3W-AT-1h-NM-CW-9003
AW2	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003
AW3	LUXIONA, ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003
EW1	LUXIONA, PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
EW2	LUXIONA, PRIMOS SGN LED 0021-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
AWZ	LUXIONA, PRIMOS CLA LED 0000-CL-5W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

UWAGA:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM YDyp 3x1,5mm
- PRZEWODY DO OPRAW UKŁADAĆ JAKO WTYNKOWE W WCZESNIEJ PRZYGOTOWANYCH BRUZDACH POD MIN. 5MM WARSTWĄ ZAPRAWY
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W TYM POMIARU NATĘŻENIA OŚW. AW ZGODNIE Z PN-HD
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

UWAGA:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM YDyp 3x1,5mm
- PRZEWODY DO OPRAW UKŁADAĆ JAKO WTYNKOWE W WCZESNIEJ PRZYGOTOWANYCH BRUZDACH POD MIN. 5MM WARSTWĄ ZAPRAWY
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W TYM POMIARU NATĘŻENIA OŚW. AW ZGODNIE Z PN-HD
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

Pracownia Projektowa

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl

ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin

tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:

09.2022

rew. 00
z dn.

SKALA:

1:100

NR RYS.:

IE7

Przebudowa istniejącego budynku w zakresie jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej

ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police

Jednostka Police, obręb 0009 Police, dz. nr 318/84

OPRACOWALI:

nr upr.

podpisy

ARCHITEKTURA
gl. projektant:

mgr inż. Piotr Markowski

ZAP/0218/POOE/11

ARCHITEKTURA
sprawdził

mgr inż. Mariusz Piątkowski

ZAP/0125/PWOE/11

ARCHITEKTURA
opracowała

PB - Architektoniczno-Budowlany:

RZUT PIĘTRA 4 - oświetlenie awaryjne

INWESTYCJA:

ADRES

INWESTYCJI: