

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia Kraków Krowodrza
ul. Balicka 94, 30-149 Kraków
tel. 12 628 13 45
gazownia.krakow-krowodrza@psgaz.pl

Urząd Gminy Skała
Rynek 29
32-043 Skała
Pełnomocnik
Agnieszka Hornowska
ul. Bunscha 12/30
30-392 Kraków

Wasz znak:

Kraków, 15.11.2022r.

Nasz znak: PSGKR.0057.763.1051.2.22

Dot.: warunków zabezpieczenia sieci gazowej w związku ze skrzyżowaniem projektowanej instalacji zewnętrznej wodociągowej z istniejącą infrastrukturą gazową na dz. 201/1 w m. Rzeplin, gm. Skała.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia Kraków Krowodrza informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest infrastruktura gazowa średniego ciśnienia PE dn32, wybudowana w 1997r., której jesteśmy operatorem.


Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów średniego ciśnienia wybudowanych przed 2001 rokiem określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. ogłoszone w Dz.U. z dnia 04.06.2013r. poz.640 zał. Nr 2 tab.2 i jest zależna od obiektu terenowego dla obiektów budowlanych strefę przyjmuje się 3,0m tj. po 1,5m od osi gazociągu.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek informujemy, że:

1. Na skrzyżowaniach projektowanych innych sieci tzn. instalacji zewnętrznej wodociągowej z naszymi gazociągami należy zachować odległość pionową minimum 0,2m.
2. Na w/w skrzyżowaniach 1,5m po obu stronach osi gazociągu zagęścić grunt do poziomu minimum $l_s=1,00$ w odległości 0,2m mierzonej wokół przewodu, licząc od jego ścianki.
3. Nie wymaga się montażu rur zabezpieczających na istniejącym gazociągu, natomiast w razie konieczności na projektowanych mediach.
4. Brak możliwości zachowania tych warunków spowoduje konieczność pisemnego zwrócenia się do naszego Zakładu o wydanie warunków przebudowy sieci gazowej.
5. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
6. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia infrastruktury gazowej są możliwe do zlecenia przez Gazownię Kraków Krowodrza na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
8. **Wszelkie prace w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie oraz pod nadzorem służb technicznych Gazowni Kraków Krowodrza, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu o terminie i zakresie rozpoczęcia prac z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, załączając kopię niniejszego pisma.**
Za prace związane z nadzorem Zakład wystawia fakturę VAT.
9. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
10. Zgodnie z pkt. 19 wydanych warunków przyłączenia do sieci gazowej z dn. 07.11.2022r. znak: WC04/0000138724/00001/2022/00000 zakres przyłączenia obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego i jest zawarty w opłacie przyłączeniowej. W związku z powyższym wyłączamy z uzgodnienia przyłącz gazowy i lokalizację zespołu pomiarowego.
11. Ważność warunków określa się do dnia 15.11.2024.

Z poważaniem,


KIEROWNIK
Gazownia Kraków Krowodrza
Adam Kaczmarczyk

Sprawę prowadzi: Sabina Dudek, sabina.dudek@psgaz.pl oraz tel. 12 628 15 74

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik

- PZT 1:500

1 x a/a