


Urząd Miasta i Gminy Skała
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej



Rynek 29
32-043 Skała,
Tel.: 12-389-10-98- wew. 110
NIP 677-10-24-094
e-mail: skala@skala.pl

www: <https://skala.pl/>

GI.7013.15.123.2022.AN

Skała, dnia 27.10.2022r.

Warunki Techniczne nr IV-104/2022

do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych dla projektowanego budynku użyteczności publicznej – świetlicy gminnej lokalizowanej na działce nr 201/1 położonej w Rzeplinie


-kopia mapy zasadniczej, skala mapy:1:500, obręb Rzeplin, gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie

Inwestor:
Gmina Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała

Pałnomocnik:
„ah! design Agnieszka Hornowska”
ul. Bunscha 12/30
30-392 Kraków

1. Źródłem zaopatrzenia w wodę pitną może być istniejący wodociąg grupowy: Rzeplin. Istniejący rurociąg sieci rozdzielczej wody przebiega po działce nr 201/1, wykonany jest z rur PVC Ø160 (średnicę i materiał sprawdzić po wykonaniu odkrywki). Ciśnienie wody w rurociągu rozdzielczym w rejonie przewidywanego odgałęzienia jest zmienne i waha się w granicach około 30-35 m słupa wody.
2. Przyłącz wody pitnej do budynku poprzez zamontowanie na istniejącym wodociągu opaski - nawiertki z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką uliczną. Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury PE100 SDR11 PN16, średnicę dostosować do zapotrzebowania, jednak nie mniej niż PE Ø 40x3,7.
Zestaw wodomierzowy z konsolą i **zaworami odcinającymi grzybkowymi** zamontować w studni wodomierzowej Ø1000 wybudowanej zgodnie z normą na dz. nr 201/1 i zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej, opadowej i zamarzaniem lub w pomieszczeniu budynku.
Za zestawem wodomierza głównego od strony instalacji wewnętrznej (bezpośrednio za drugim zaworem) należy zaprojektować **zawór zwrotny antyskażeniowy, rodziny EA** (z możliwością nadzoru), zabezpieczający i uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody pitnej, zgodnie z wymaganiami do przepływów zwrotnych.
3. Ścieki sanitarne z budynku odprowadzać do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe tzw. „szamba” – brak kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.
W tym względzie należy zawrzeć umowę z podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Skała.

Urząd Miasta i Gminy Skala
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej



Rynek 29
32-043 Skala,
Tel.: 12-389-10-98- wew. 110
NIP 677-10-24-094
e-mail: skala@skala.pl

www: <https://skala.pl/>

Kanalizację sanitarną projektować rurami PP, PVC, średnicę dostosować do zapotrzebowania. Studnie systemowe PVC, PP.

Gmina Skala opracowuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeplin. Po wybudowaniu kanalizacji będzie możliwość podłączenia budynku do niej.

4. Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenia od właścicieli działek, przez które będzie przebiegać trasa przyłączy.
5. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej można wykonać tylko w obecności i pod nadzorem przedstawiciela Referatu Komunalnego UM i G w Skale.
6. Należy powiadomić pisemnie Urząd Miasta i Gminy w Skale o planowanym terminie rozpoczęcia robót przyłącza. Po pisemnym powiadomieniu, Inwestor odbierze z Referatu Komunalnego do zamontowania wodomierz. Rurociąg **przed zakryciem** winien być zgłoszony do odbioru w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy Skala.
7. Na trasie przyłącza wody i kanalizacji nie należy nasadzać drzew i krzewów. Przejścia pod drogami i chodnikami w rurach ochronnych.
8. Warunki niniejsze są ważne w dacie ich wydania i w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od dnia ich wydania.
9. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać na własny koszt, przez firmę uprawnioną do wykonywania sieci wod-kan.

Z ewentualnymi pytaniami w sprawie realizacji wykonania przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi proszę kontaktować się z Referatem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Skale pok. Nr 17 tel. (12) 389 10 98 wew. 110

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu

mgr inż. Sylwia Seweryn

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Sporządziła: mgr inż. Agnieszka Natkaniec
Podinspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. (12) 389-10-98 w. 110.

AN