

BILANS MOCY ul.KOŚCIUSZKI 40m5

Bilans mocy

Tabela 1												
Lp.	Obiekt	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos fi	tg fi	moc czynna P (kW)	moc bierna Q (kVAr)	moc pozorna S (kVA)	Prąd obliczeniowy [A]	Zabezpieczenie (typu)	Przewody
BUDYNEK												
WLZ, KLATKA												
1	5*TM(7kW)+2*TM(12Kw)	Mieszkania	47,00	0,595	0,93	0,40	27,97	11,05	30,07	44	--	--
	ADM 4 kW	klatka schodowa	4	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
		RAZEM	51,00	0,627	0,93	0,40	32,0	12,63	34,4	50	3x63A	LgY4x16mm

projektował: mgr inż. Piotr Markowski
 upr. nr ZAP/0218/POOE/11
 sprawdził: mgr inż. Mariusz Piątkowski
 upr. nr ZAP/0125/PWOE/11
 sporządził: mgr inż. Michał Anders