


545 mm



UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać na bazie szafki p/t typu przystosowanej do zabudowy aparatury modułowej (3 x 24 mod.)
2. Szafkę instalować na wysokości 1,4m nad poziomem posadzki (dolna krawędź).
3. Kable i przewody wprowadzać do/z szafki poprzez dławnice kablowe.

Wykonawca: AWP PROJEKTY HAVAC SP Z O.O. KŁODA, UL. ŁĄKOWA 19, 128-236 RYTWIANY		Zamawiający: JSW S.A. KWK „Knurow-Szczygłowice” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurow		TYTUŁ RYSUNKU: TABLICA KLIMATYZACJI - "TK" WIDOK ZABUDOWY APARATÓW				Nr rys. E-03	
Inwestor: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA		Tytuł opracowania: „Budowa instalacji klimatyzacji w budynku B Delegatury NIK w Katowicach” - projekt Nr sprawy BGO-BGN.25.54.2025		Projektował: mgr inż. Tomasz Namiota	Podpis:	Data: 10.2025		Arkusze: 1/1	
				Sprawił: mgr inż. Andrzej Ozaist upr. nr: 44/98	Podpis:	Stadium: PW		Format: A4	
						Zmiana		Branża: Elektr.	
						Data			