

ST-0660-0099-05642-25
0059/01/25

Chrzanów, 25.06.2025 r.

Inwestor:

Gmina Libiąż – Urząd Miejski w Libiążu
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż

Pełnomocnik:

Biuro Inżynierskie MK sp.j.
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 Oświęcim

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji pn.: „Remont ul. Leśnej w Libiążu”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2025 r. (data otrzymania 16.06.2025 r.) Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. uzgadnia przedłożone zadanie inwestycyjne j.w.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki, które należy wziąć pod uwagę podczas realizacji inwestycji:

1. Na załączonym planie sytuacyjnym wkreślono orientacyjny przebieg istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych (kolorem niebieskim) oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych (kolorem brązowym) zinwentaryzowanych oraz pozostających w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa. Ponadto wkreślono sieć i przyłącza wodociągowe nieczynne (kolorem zielonym) oraz projektowaną sieć kanalizacyjną w miejscu włączenia ul. Jaworowej do ul. Leśnej (kolorem pomarańczowym) i projektowaną sieć wodociągową – w ramach przebudowy sieci wodociągowej ul. Leśnej (kolorem różowym).
2. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. Nadzór należy zlecić pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Nadzór jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
3. Dokładne położenie i głębokość posadowienia naniesionych sieci i przyłączy należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
4. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy zabezpieczyć je i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru.
5. Należy zachować szczególną ostrożność oraz normatywne odległości przy posadawianiu projektowanej infrastruktury względem istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych (zgodnie z wytycznymi do projektowania dostępnymi na stronie <https://wodociagi.chrzanowskie.pl/uslugi/wytyczne-dla-projektantow/>).
6. Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącą siecią i przyłączami wodociągowymi oraz siecią i przyłączami kanalizacyjnymi wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy zachować minimalne przykrycie istniejących sieci i przyłączy wodociągowych uniemożliwiające ich zamarzanie (minimum 1,4 m).

8. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy nie przekraczać maksymalnego przykrycia istniejących sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych (maximum 3,0 m).
9. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
10. Uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wyprowadzić do niwelety projektowanej nawierzchni.
11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociągowej w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z karami wynikającymi z zawartych umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
12. Okres ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty niniejszego dokumentu.
13. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na realizację jakichkolwiek przebudów istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych wynikających z konieczności usunięcia kolizji w terenie.
14. Na terenie projektowanej inwestycji mogą znajdować się urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne niebędące własnością Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.
15. W przypadku występowania niewystarczającej głębokości położenia istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz innych utrudnień należy przewidzieć możliwość ich przełożenia. W takim przypadku należy wystąpić do Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji.
16. Uzgodnienie jest aktualne w stanie faktycznym i prawnym dla którego zostało wydane.
17. Wykonywanie prac na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na majątku Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. bez uzgodnienia warunków technicznych usunięcia kolizji oraz zgłoszenia nadzoru nad prowadzonymi pracami jest naruszeniem własności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. i będzie zgłaszane organom ścigania.
18. Na trzy miesiące przed rozpoczęciem robót prosimy o powiadomienie naszego przedsiębiorstwa o terminie rozpoczęcia prac związanych z przedmiotową inwestycją.
19. Uzgodnienie jest płatne zgodnie z wystawioną fakturą. Do uzgodnienia przyjęto 12 arkuszy mapy formatu A4 w skali 1:500.

Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.12.2024 r.:

DYREKTOR
ds. Eksploatacji Sieci
Piotr Cieszkowicz

Otrzymują: 1 x Adresat
1 x a/a