

Adres do korespondencji:

- TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

tauron-dystrybucja.pl/formularz
Infolinia: +48 32 606 0 616



Biuro Inżynierskie MK
Spółka Jawna
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 Oświęcim

Tytuł pisma. Odpowiedź na wniosek o uzgodnienie
branżowe

Data pisma: **30.06.2025 r.**
Nr pisma: **TD25-06-0268379-03**
Sprawa: **Dotyczy uzgodnienia remontu ul. Leśnej w Libiążu.**
Nr sprawy: **(1052279938) TD/OBD/OMD/UB/PC/997/2025**
Kontakt: **Paweł Cudak**
Telefon: **+48 32 75-80-323**
E-mail: **pawel.cudak@tauron-dystrybucja.pl**

Szanowni Państwo

Odpowiadając na wniosek z dnia 17.06.2025r informujemy, że na wskazanym terenie posiadamy linie napowietrzną i kablową niskiego napięcia.

Przyłącza napowietrzne niskiego napięcia i złącza kablowe niskiego napięcia należy inwentaryzować we własnym zakresie.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi w/w linii wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Kabel elektroenergetyczny nN będący w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/obiekt liniowy zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionego kabla (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Informujemy że na wskazanym terenie znajduje się linia napowietrzna wysokiego napięcia 220 kV będąca własnością Polskich Sieci Energetycznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Region SN i nN Trzebinia-Siersza.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

- Ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane w odległościach mniejszych niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu (minimum 14 dni) terminu i sposobu prowadzenia prac z Jednostką Terenową w Trzebinie Sierszy, osoba do kontaktu – Mariusz Dul.

Kontakt e-mail: mariusz.dul@tauron-dystrybucja.pl lub tel. 32 75-80-338.

Faktura za przedmiotową usługę dostarczona zostanie odrębnym pismem.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować

Mogą Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42 – 500 Będzin
- elektronicznie, na adres **info@tauron-dystrybucja.pl**
- telefonicznie, pod numerem **32 606 0 606**

Prosimy, by w korespondencji, powoływać się na nr pisma lub nr sprawy.

Załączniki:

- 3 x komplet map sytuacyjnych
- 1 x wytyczne zabezpieczenia kabli
- 2 x broszurka bezpieczniki TAURONA

Kopia:

- 1 x OBD/OMD

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie

Wydział Dokumentacji

Specjalista ds. uzgodnień branżowych

Paweł Cudak

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616




TD7/OBD/OMD/UB/PC/997/2025

**WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI - TD25-06-0268379-03
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr 997 / 2025)**

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. należy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TD S.A.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TD oddział Będzin , a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) pokrywa Wnioskodawca.
7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. uzgodnień branżowych

Paweł Cudak

