

Katowice, dnia 2 stycznia 2026 r.

WPZ.52840.2.93.2025.AM

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2025, poz. 1691) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2025, poz. 188), w związku z treścią §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023, poz. 822 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Zbigniewa Cyganika, posiadającego stosowne pełnomocnictwo Wójta Gminy Buczkowice, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku publicznego przedszkola „BAJKA” przy ul. Bielskiej 12 w Buczkowicach, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku publicznego przedszkola „BAJKA” przy ul. Bielskiej 12 Buczkowicach*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Zbigniewa Cyganika oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Piotra Szatkowskiego,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie w budynku rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 pokrywającą swoim zasięgiem całość obiektu (§19 ust. 1 pkt 2) i spełnienie go w sposób wskazany w przedłożonym opracowaniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego:

- 1) wykonania wszystkich zadań zawartych w postanowieniu wydanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak WPZ.52840.1.342.2025.AM z dnia 2 stycznia 2026 r.,
- 2) zmodernizowania istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25 zapewniając: zawór pierwszeństwa, wymaganą wydajność 1dm³/s przy ciśnieniu 0,2MPa (na każdej kondygnacji), lokalizację hydrantów na korytarzach parteru, I i II piętra poza przestrzenią wewnętrzną wydzielonej głównej klatki schodowej,
- 3) wyposażenia każdego pomieszczenia w skrzydle południowym na I piętrze w jedną gaśnicę proszkową GP-4/ABC, a kuchnię z zapleczem zlokalizowaną na parterze w podwójny normatyw gaśnic proszkowych 2xGP-4/ABC+1 gaśnica do grupy pożarów F.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych i techniczno – budowlanych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymuje:

- 1) Zbigniew Cyganik
ul. Grunwaldzka 20b/6
43-300 Bielsko-Biała (+1 egzemplarz ekspertyzy) – ZPO,

Do wiadomości:

- 2) KM PSP Bielsko-Biała (+1 egzemplarz ekspertyzy) – PO,
- 3) KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).



ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
St. bryg. inż. Roman Klecha
Komenda Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego