



### UWAGI:

- Wykonać przejście instalacji wodociągowej pod fundamentem oraz przez posadzkę w pomieszczeniu hydroforni, w rurze osłonowej uszczelnionej np. za pomocą pianki PUR
- Na końcach rury osłonowej zastosować manszety np. typ N

**C A D**  
**PLAN**  
**SPÓŁKA Z O.O.**

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.  
15-536 BIAŁYSTOK  
UL. SŁOWICZA 10  
TEL. 506 10 90 94  
TEL. 509 34 34 38

### PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU:	PT
NAZWA:	Budowa 139 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną
ADRES:	ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy
KAT. OBIEKTU:	XXII, VIII
JED. EWID.:	Łapy
OBREB:	Łapy I 0001
ID DZIAŁKI:	200206_4.0001.715/5, 200206_4.0001.715/9

PROJEKTANT:  
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Agnieszka K. Kozłowska upr. nr PDL/0042/POOS/08

OPRACOWAŁ:  
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Adrian Rudczuk

SZCZEGÓŁ WYJŚCIA INSTALACJI Z HYDROFORNI "W5"  
INSTALACJA PODLEWANIA ZIELENI

SKALA:	NR RYSUNKU:
BS	ISwd-09
DATA:	NR STRONY:
aktualizacja, 30 września 2025 r. dokumentacja aktualna na dzień 17.02.2026 r.	