



## Wykop szalowany - grunt suchy



110cm dla DN 315  
105cm dla DN 250  
100cm dla DN 200  
90cm dla DN < 160

## Wykop szalowany - woda gruntowa



110cm dla DN 315  
105cm dla DN 250  
100cm dla DN 200  
90cm dla DN < 160

**C A D**  
**PLAN**  
**SPÓŁKA Z O.O.**

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.  
15-536 BIAŁYSTOK  
UL. SŁOWICZA 10  
TEL. 506 10 90 94  
TEL. 509 34 34 38

### PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU: PT  
NAZWA: Budowa 139 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną  
ADRES: ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy  
KAT. OBIEKTU: XXII, VIII  
JED. EWID.: Łapy  
OBREB: Łapy I 0001  
ID DZIAŁKI: 200206\_4.0001.715/5,  
200206\_4.0001.715/9

PROJEKTANT: \_\_\_\_\_ PODPISY:  
BRANŻA SANITARNA: \_\_\_\_\_  
mgr inż. Agnieszka K. Kozłowska upr. nr PDL/0042/POOS/08

OPRACOWAŁ: \_\_\_\_\_  
BRANŻA SANITARNA: \_\_\_\_\_  
mgr inż. Adrian Rudczuk

### SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA PRZEWODÓW W WYKOPIE INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ I PODLEWANIA ZIELENI

SKALA: \_\_\_\_\_ NR RYSUNKU: \_\_\_\_\_  
**BS** **ISwd-12**  
DATA: \_\_\_\_\_ NR STRONY: \_\_\_\_\_  
aktualizacja, 30 września 2025 r.  
dokumentacja aktualna na dzień 17.02.2026 r.