


**Urząd Miasta i Gminy Skała**  
**Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej**



Rynek 29  
32-043 Skała,  
Tel.: 12-389-10-98- wew. 110  
NIP 677-10-24-094  
e-mail: [skala@skala.pl](mailto:skala@skala.pl)

www: <https://skala.pl/>

GI.7013.15.54.2021.AN

Skała, dnia 14.02.2025r.

**Warunki Techniczne nr 13/2025**

do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn.: „Dokumentacja techniczna w zakresie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego, nawierzchni i chodników w pasie drogi gminnej Skała ul. Andrieja Potiebnia obejmującej dz. nr 2210/5 ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających lub wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID”


- kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej, skala mapy: 1:500, obręb: Skała, gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie.

Inwestor: Gmina Skała  
ul. Rynek 29  
32-043 Skała

Biuro projektowe:  
FIRMA „ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA”  
SPÓŁKA Z O.O.  
ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice

1. Punktem odprowadzenia ścieków sanitarnych będzie istniejący rurociąg kanalizacji sanitarnej w Skale. Ścieki sanitarne z projektowanego zagospodarowania odprowadzić do studni na istniejącej kanalizacji zlokalizowanej na dz. nr 2213/5.
2. Przewody kanalizacji projektować w oparciu o system kanalizacji zewnętrznej z rur PVC-U lite SN8, SDR34, średnicę dostosować do zapotrzebowania jednak nie mniej niż Ø200. Studnie na kolektorach sieci kanalizacji sanitarnej betonowe Ø1000, Ø1200.
3. Opracować projekt odprowadzenia ścieków sanitarnych z zagospodarowania i uzgodnić: z Właścicielami posesji, po których będzie przebiegał rurociąg, z Zarządzającym drogą oraz w ZUDP w Krakowie.
4. Opracowany kompletny projekt złożyć do uzgodnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.  
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej złożyć w Starostwie.
5. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej można wykonać tylko w obecności i pod nadzorem przedstawiciela Referatu Komunalnego UM i G w Skale.
6. Niniejsze warunki rozbudowy są ważne w dacie ich wydania i w odniesieniu do istniejącego stanu prawnego, nie dłużej jednak niż 2 lata od daty ich wydania.

**Urząd Miasta i Gminy Skala**  
**Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej**



Rynek 29  
32-043 Skala,  
Tel.: 12-389-10-98- wew. 110  
NIP 677-10-24-094  
e-mail: [skala@skala.pl](mailto:skala@skala.pl)

www: <https://skala.pl/>

Z ewentualnymi pytaniami w sprawie realizacji wykonania przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi proszę kontaktować się z Referatem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Skale pok. Nr 17 tel. (12) 389 10 98 wew. 110

Z upoważnienia Burmistrza  
Kierownik Referatu

*[Signature]*  
mgr inż. Sylwia Seweryn

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Sporządziła: mgr inż. Agnieszka Natkaniec  
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  
tel. (12) 389-10-98 w. 110.