

# PROTOKÓŁ DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ, znak WGKK.6630.67.2025 – ODPIS

**1. Nazwa i adres organu:** Starosta Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

**2. Data zakończenia narady:** 2025-03-20

**3. Miejsce narady:** Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

**4. Sposób przeprowadzenia narady:** za pomocą środków komunikacji elektronicznej

**5. Przewodniczący narady:** Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy Tadeusz Łukasiuk

**6. Wnioskodawca:** Gmina Dobra  
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a, Polska

## 7. Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Dobra (Szczecińska), Obr.: Skarbimierzyce, Dz.: 8, 9/9, 10/3, 12

Rodzaj projektowanych sieci uzbrojenia terenu: projekt sieci elektroenergetycznej, projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, projekt sieci kanalizacji deszczowej, projekt sieci telekomunikacyjnej

**8. Wynik narady** (określa Przewodniczący po jej zakończeniu): jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	ENEA Operator Sp. z o.o. _____	Podmiot nie złożył zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.
2.	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. _____	Podmiot nie złożył zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.
3.	GAZ-SYSTEM SA _____	pozytywne bez uwag
	Janusz Wesołowski	Brak uwag
4.	Gmina Dobra _____	pozytywne bez uwag
	Franciszek Grzeszczak	Brak uwag
5.	Poldek Polikowscy sp.j. _____	Podmiot nie złożył zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.
6.	PSG Sp. z o.o. _____	pozytywne z uwagami
	Marek Cielecki	1. Skrzyżowanie, zbliżenia z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), rozwiązania techniczne należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię Szczecin Południe ul. Nadodrzańska 5, 70-034 Szczecin, e-mail: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
7.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. _____	Podmiot nie złożył zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.
Uwaga własna przewodniczącego:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Przewodniczący NK _____	pozytywne z uwagami
	Tadeusz Łukasiuk	Zarządcą działki drogowej nr 12 – jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.

Przedstawiciele podmiotów uczestniczyli w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta, z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....  
(Podpis i pieczęć lub podpis cyfrowy przewodniczącego narady koordynacyjnej)

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).