



ETAPOWANIE INWESTYCJI

ETAP II
ETAP I
ETAP II

LEGENDA:

- Proj. główna linia freonowa
- Proj. podejście do jednostki wewnętrznej
- Proj. instalacja detekcji wraz z detektorem
- Proj. rozdzielacz do zasilania elektrycznie
- Proj. pion klimatyzacji – do obudowy
- Proj. przejście p.poż.

UWAGA:

- Każdą jednostkę wewnętrzną oraz rozdzielacz należy zasilic z istniejącej rozdzielni elektrycznej zastosowac nowe kable elektryczne srednio ok 30 mb na jednostkę
- Należy zdemontowaz wszystkie sufitry podwieszane i wykonac nowe wraz z przewieszeniem lamp oświetleniowych
- Należy zdenontowac starą instalację skroplin i wykonac nową
- Zdemontowac istniejące agregaty chłodnicze, w ich miejsce wstawić nowe i zamontowaz je na prefabrykowanej konstrukcji wsporczej wykonanej zgodnie z projektem konstrukcji na etapie budowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

DOMUS Adam Jamrozik
Krzywa 23 / 32–500 Balin

Remont Vlp. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, przy ulicy Racławickiej 56
w Krakowie

adres inwestycji: ul. Racławicka 56, 30–017 Kraków

inwestor: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22 Kraków

branża: **SANITRANA**

PROJEKT

opracowanie: Adam Lal upr. MAP/0223/POOS/11

nazwa rysunku: **RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI**

S-3

skala: **1:100**
data: **06.2025**