


Agregat zewnętrzny na potrzeby piętra VI  
np. Model ARUM300LTE6  
lub równoważny  
Combination : ARUM180LTE6,ARUM120LTE6  
ODU Capacity(C/H) : 76.20/ 72.91 kW  
Precharged Refrigerant : 25.5 kg  
Additional refrigerant : 47.6 kg  
Install Location : Rooftop Floor



22.2/28.58/34.9  
64.5/64.5 m

15.88:22.2:28.58  
1.0 / 65.5 m

12.7:22.2:28.58  
11.6 / 77.1 m

9.52:15.88:19.05  
4.5 / 81.6 m

6.35/12.7  
10.6/92.2 m

6.35/12.7  
8.7 / 90.3 m

6.35/12.7  
5.5 / 87.1 m

6.35/12.7  
5.2 / 86.8 m

6.35/12.7  
8.0 / 89.6 m

6.35/12.7  
10.5 / 92.1 m

6.35/12.7  
12.7 / 94.3 m

6.35/12.7  
7.1 / 88.7 m

6.35/12.7  
12.9 / 90.0 m

6.35/12.7  
10.6 / 87.7 m

6.35/12.7  
8.2 / 85.3 m

6.35/12.7  
5.2 / 82.3 m

6.35/12.7  
6.1 / 83.2 m

6.35/12.7  
9.1 / 86.2 m

6.35/12.7  
12.1 / 89.2 m

6.35/12.7  
5.0 / 82.1 m

6.35/12.7  
7.9 / 73.4 m

6.35/12.7  
13.0 / 78.5 m

6.35/12.7  
10.1 / 75.6 m

6.35/12.7  
7.0 / 72.5 m

6.35/12.7  
3.9 / 69.4 m

6.35/12.7  
6.2 / 71.7 m

6.35/12.7  
8.4 / 73.9 m

6.35/12.7  
11.1 / 76.6 m

12.7:22.2:28.58  
9.8 / 74.3 m

9.52:15.88:19.05  
1.3 / 75.6 m

6.35:12.7  
8.1 / 83.7 m

9.52:15.88  
12.7 / 88.3 m

6.35:12.7  
1.3 / 89.6 m

6.35:12.7  
3.1 / 92.7 m

6.35:12.7  
2.2 / 91.8 m

6.35:12.7  
3.6 / 91.9 m

6.35:12.7  
9.6 / 85.2 m

6.35:12.7  
6.7 / 82.3 m

6.35:12.7  
4.2 / 79.8 m

6.35:12.7  
14.7 / 89.0 m

6.35:12.7  
12.1 / 86.4 m

6.35:12.7  
9.8 / 84.1 m

6.35:12.7  
7.4 / 81.7 m

6.35:12.7  
4.4 / 78.7 m

6.35:12.7  
11.7 / 86.0 m

DOMUS Adam Jamrozik

Krzyżwa 23 / 32-500 Bolin

Remont VIp. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Małopolskiego, przy ulicy Racławickiej 56  
w Krakowie

adres inwestycji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

inwestor: Województwo Małopolskie, ul. Baszowa 22 Kraków

branża: SANITARIANA

PROJEKT

opracowanie: Adam Lal upr. MAP/0223/P00S/11

nazwa rysunku:

RZUT VI p. - SCHEMAT INSTALACJI FREONOWEJ

S-4

1:100

data

06.2025