

## LEGENDA:

- Proj. instalacja skroplin
- ⊗ Istn. pion kanalizacji – lokalizację potwierdzić na budowie

## UWAGA:

- Każde urządzenie lub rozdzielacz należy podłączyć za pomocą  $\varnothing 32 \times 3,0$  PEHD
- Całą instalację należy wykonać z rur PEHD łączonych za pomocą zgrzewania
- Przed włączeniem instalacji do planu należy zastosować suche syfony. Nie dopuszcza się stosowania sufionów wykonanych z kształtek

**DOMUS Adam Jamrozik**  
Krzywa 23 / 32–500 Balin

Remont Vlp. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Małopolskiego, przy ulicy Racławickiej 56  
w Krakowie

adres inwestycji: ul. Racławicka 56, 30–017 Kraków

inwestor: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22 Kraków

branża: **SANITRANA**

**PROJEKT**

opracowanie: Adam Lal upr. MAP/0223/POOS/11

nazwa rysunku: **RZUT VI p. - INSTALACJA SKROPLIN**

skala: **1:100**

data: **06.2025**

**S-5**

