



OZNACZENIA:
----- - przewód miedziany klimatyzacji

- UWAGA:
1. Pomieszczenie strychu musi być silnie wentylowane, ze względu na zapewnienie bardzo dużej ilości powietrza. Należy pozostawić otwarte okna lub zastosowanie wentylacji mechanicznej w trakcie pracy jednostek klimatyzacji.
 2. Uprzedza się, że latem temperatura na strychu będzie wysoka co utrudni wymianę ciepła przez pomieszczenie.
 3. Jednostka musi być wypoziomowana i zamontowana na podstawie nie przenoszącej drgań na konstrukcję budynku.
 4. Odprowadzenie skroplin z jednostek podłączyć do pionu wyprowadzonego ponad dach - włączyć się na poziomie strychu.
 5. Należy zapewnić łatwy dostęp do prac konserwacyjnych.

STRYCH
226,70m² deski
H = 65 - 228

Obiekt:	PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI ORAZ KLIMATYZACJI ul. Zamkowa 16, dz. nr ew.: 226, 227/8, 346, 498/1, 542/16, obręb 0007, m. Pabianice	Faza:	PT
Nazwa rysunku:	RZUT STRYCHU KLIMATYZACJI	Skala:	1:100
Projektował:	inż. Tomasz Rydzyński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10	Branża:	sanitarna
Sprawdził:	mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ	Data:	luty 2026 r.
		Nr rysunku:	IS3