



DW | 0075 | 23
[nr. pisma]

Mieroszków
[miejscowość]

30.11.2023 r.
[data]

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS”

ul. Sienkiewicza 7, 58-350 Mieroszków
[nazwa adresata]

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

(wydanie warunków jest równoznaczne z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków)

15.11.2023 r.

ul. Nad Potokiem 6A, 58-350 Mieroszków

[w odpowiedzi na wniosek z dnia]

[dane nieruchomości]

Zapewniono dostawę wody i odbiór ścieków w ilości:	śr. dobowe [m ³ /d]	maks. dobowe [m ³ /d]
<input type="checkbox"/> Dostawa wody do celów gospodarczych	8,00	10,00
<input checked="" type="checkbox"/> Dostawa wody do celów technologicznych		
<input type="checkbox"/> Odbiór ścieków bytowo-gospodarczych	8,00	10,00
<input checked="" type="checkbox"/> Odbiór ścieków przemysłowych		
<input checked="" type="checkbox"/>		
[inne]		[opis wymagań]

Warunki techniczne:

- Zaprojektować należy nowe przyłącze wodociągowe z rur PE-HD klasy PN16 łączonych poprzez kształtki zgrzewane. Wpięcie do wodociągu wod100 (żeliwo) wykonać należy za pomocą opaski do nawiercania. Ciśnienie w sieci wodociągowej w lokalizacji projektu utrzymuje się na poziomie 3,5-4,0 bary. Zaprojektować należy likwidację istniejącego przyłącza do budynku z zapewnieniem skutecznego odcięcia od sieci miejskiej.
- Zaprojektować należy wpięcie kanalizacji sanitarnej do istniejącego kanału ks200 na działce Inwestora. Ze względu na długi okres wyłączenia budynku z użytkowania przed sporządzeniem projektu istniejący kanał kanalizacji sanitarnej na działce inwestycji należy przekamerować. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego kanału wpięcie wykonać bezpośrednio do komory w pasie drogi krajowej na kanale ksD700
- Lokalizację dwóch najbliższych hydrantów zewnętrznych pokazano na załączniku graficznym.

Załączniki:

- Kopia mapy do celów projektowych w skali 1:500

Do wiadomości:

- adresat
- a/a

Z uszanowaniem: Kierownik Działu
Wodociągów i Kanalizacji

Piotr Pajdak
[podpis]

Uwagi:

- Projekt należy uzgodnić z Zarządcą Sieci (ZGKiM Mieroszów) w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia,
- Zarządca sieci zastrzega, że zapewnienie dostawy wody nie obejmuje ciągłości jej dopływu oraz niezmienności ciśnienia,
- Zapewnienie wygasa po upływie dwóch lat od daty wydania.

woj:
pow:
jedn. ewid.:
obręb:

dolnośląskie
wałbrzyski
022106_4 Mieroszów
Mieroszów 0002

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

układ współrzędnych "2000"
poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

ID: SGN.6640.964.2021

UWAGA: nie wyklucza się występowania innych urządzeń uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na niniejszym opracowaniu a występujących w terenie.
Obciążenia służebnościami gruntowymi nie badano.
Granice i numery działek naniesiono na podstawie wektorowej mapy ewidencyjnej.
Uzbrojenie terenu aktualne na dzień 28.07.2021 – zgodnie z przepisami prawa budowlanego Dz.U.2020 poz.1333

Mapa aktualna na dzień 28.07.2021

Hydrant nadziemny

lokalizacja wpięcia do
instalacji kan. sanitarnej ks200

lokalizacja wpięcia do
instalacji wodociągowej woD100

Hydrant podziemny

Uwagi:

- Ze względu na długi okres wyłączenia budynku z użytkowania przed sporządzeniem projektu istniejący kanał kanalizacji sanitarnej na działce Inwestycji należy przekamerować.
- W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego kanału wpięcie wykonać bezpośrednio do komory w pasie drogi krajowej na kanale ksD700.

Kierownik Działu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego

Piotr Pałdak

B
B
119/1
Ri