



PB

GMINA MIEROSZÓW

58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1

e-mail: urząd@mieroszow.pl

tel.: 0 74 30 30 188



BR.7021.5.3.2023

Mieroszów, 23.05.2024 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„TBS” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7
58-400 Kamienna Góra

Dot. zapewnienia odbioru wód/ścieków opadowych i wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej - zmiana warunków.

W związku z projektowaną dla budynku przy ul. Nad Potokiem 6a zmianą lokalizacji zrzutu ścieków sanitarnych, informuję, iż Gmina Mieroszów zapewnia odbiór wód/ścieków opadowych z projektowanej inwestycji p.n. „Przebudowa istniejącego budynku na cele mieszkalne wielorodzinne zlokalizowanego w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6a dz. nr 73, obr. Mieroszów” pod n/w – **zmienionymi** - warunkami:

1. **Należy dokonać włączenia przyłącza do studni S2 po uprzednim uwolnieniu studni S3 z dopływu ścieków sanitarnych – zgodnie z zaznaczeniem na załączonej do niniejszego pisma mapie do celów projektowych.**
2. Warunkiem koniecznym tego przyłączenia jest uzgodnienie przez projektanta w/w przebudowy w RZGW zwiększenia ilości odprowadzanych do rzeki Ścinawki ścieków deszczowych (wylot $\Phi 150$ w km 5÷900). Ponadto konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu na taki zwiększony odpływ.
3. Jeśli w związku z pkt.2 wystąpi konieczność przebudowy istniejącego wylotu do rzeki Ścinawki (odcinek S3-W) lub odcinka kanalizacji S2-S3, powinna ona być zaprojektowana oraz wykonana na koszt przyłączającego się.
4. ~~Na trasie przyłącza należy zaprojektować studnię rewizyjną.~~
5. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
6. Opracowaną dokumentację projektową przyłącza należy przedłożyć do uzgodnienia do tut. Urzędu.

BR. 7021.5.3. 2023

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju
Marta Lupierz

