



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mieroszow.pl
tel.: 0 74 30 30 188

Mieroszów, 07.03.2023 r.

BR.7021.5.3.2023

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„TBS” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7
58-400 Kamienna Góra

Dot. zapewnienia odbioru wód/ścieków opadowych i wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.02.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2023r.) w sprawie wydania technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej informuję, iż Gmina Mieroszów zapewnia odbiór wód/ścieków opadowych z projektowanej inwestycji p.n. „Przebudowa istniejącego budynku na cele mieszkalne wielorodzinne zlokalizowanego w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6a dz. nr 73, obr. Mieroszów” pod n/w warunkami:

1. Należy dokonać włączenia przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd200 na odcinku od S1 do S2 lub bezpośrednio do w/w studni – zgodnie z zaznaczeniem (kolor zielony) - na załączonej do niniejszego pisma mapie do celów projektowych.
2. Warunkiem koniecznym tego przyłączenia jest uzgodnienie przez projektanta w/w przebudowy w RZGW zwiększenia ilości odprowadzanych do rzeki Ścinawki ścieków deszczowych (wylot $\Phi 150$ w km 5÷900). Ponadto konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu na taki zwiększony odpływ.
3. Jeśli w związku z pkt.2 wystąpi konieczność przebudowy istniejącego wylotu do rzeki Ścinawki (odcinek S3-W) lub odcinka kanalizacji S2-S3, powinna ona być zaprojektowana oraz wykonana na koszt przyłączającego się.
4. Na trasie przyłącza należy zaprojektować studnię rewizyjną.
5. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
6. Opracowaną dokumentację projektową przyłącza należy przedłożyć do uzgodnienia do tut. Urzędu.

7. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych należy dostarczyć do tut. Urzędu:
- 6.1. protokół próby szczelności dla wybudowanego (odtwarzanego) przyłącza kanalizacyjnego,
 - 6.2. pełną dokumentację geodezyjną,
 - 6.3. w przypadku, gdy realizacja robót:
 - wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (przebudowę/rozbudowę) - oświadczenia uprawnionej osoby (kierownika budowy/robót) o wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego z należytą starannością, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi zasadami wiedzy budowlanej,
 - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie podlega obowiązkowi zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej – oświadczenia Wykonawcy robót o wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego z należytą starannością, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.
7. Po wybudowaniu przyłącza, Inwestor będzie zobowiązany utrzymywać je w należytym stanie technicznym.
8. Po wybudowaniu (odtworzeniu/przebudowie) przyłącza, Inwestor będzie zobowiązany przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego.

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. BR.7021.5.- a/a

Sporządziła:

Marta Lupierz
Tel. 74 30 30 005
Referat Rozwoju
Urząd Miejski w Mieroszowie

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński